



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

64701, Харківська область, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 18, (05757) 4-11-14

АКТ

«06» квітня 2018 р.

№ 8

перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб
(необхідне підкреслити)

Барвінківську ЗОШ І-ІІІ ст. №1

(найменування об'єктів державного та комунального майна, територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів)

ідентифікаційний код юридичної особи 25780246,

м. Барвінове вул. Освіти, 80

(місцезнаходження, телефон)

Перевірено: Барвінківську ЗОШ І-ІІІ ст. №1

(найменування об'єктів державного та комунального майна, територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів)

Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 69 від 19.03.2018 р. Посвідчення на перевірку № 46 від 04.08.2015р.	<input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова

Початок перевірки				Завершення перевірки			
02	04	2018	09	06	04	2018	14
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з 10.04.2017 р. по 14.04.2017 р. Акт перевірки від 14.04.2017 р. № 32	<input type="checkbox"/> була у період з 07.08.2017 р. по 11.08.2017 р. Акт перевірки від 11.08.2017 р. № 102

Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:

Барвінківський РС ГУ ДСНС України у Харківській області – провідний інспектор Барвінківського РС ГУ ДСНС України у Харківській області капітан служби цивільного захисту Пороло Максим Миколайович

(найменування органу ДСНС України)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Особи, що беруть участь у заході:

Особи, які беруть участь у здійсненні заходу нагляду (контролю):

не брали участі

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (об'єкта перевірки):

Директор Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Черний Сергій Іванович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

Не брали участі

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Загальні вимоги						
1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1.1	Керівником підприємства визначені обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ ІІ, пункт 2 ППБУ
1.1.2	На підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом (інструкцією) встановлений відповідний протипожежний режим	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ ІІ, пункт 3 ППБУ
1.1.3	На підприємстві для кожного приміщення розроблені та затверджені керівником об'єкта інструкції про заходи пожежної безпеки.	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ ІІ, пункт 4 ППБУ
1.1.4	На об'єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб (далі - об'єкти з масовим перебуванням людей), у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі			+		стаття 20 КЦЗУ, розділ ІІ, пункт 5 ППБУ
1.1.5	На підприємстві встановлений порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ ІІ, пункт 3 ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.					
1.1.6	Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".		+			стаття 20 КЦЗУ, розділ II, пункт 8 ППБУ
1.1.7	Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) розроблена інструкція, в якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указано, хто з посадових осіб об'єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі.	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ II, пункт 10 ППБУ
1.1.8	Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці проходять інструктажі з питань пожежної безпеки	+				стаття 20, 40 КЦЗУ, розділ II, пункт 15 ППБУ
1.1.9	Посадові особи та працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"		+			стаття 18, 20 КЦЗУ, розділ II, пункт 16 ППБУ
1.1.10	Зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки або інші документи дозвільного характеру в наявності.			+		стаття 57 КЦЗУ
1.1.11	На підприємстві створено та організовано роботу пожежно-технічних комісій			+		стаття 20 КЦЗУ, Типове положення про ПТК
1.1.12	Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей дотримуються вимоги пожежної безпеки				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.19 ППБУ
1.1.13	Заходи пожежної безпеки на об'єктах різного функціонального призначення відповідають вимогам нормативних документів	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ VI ППБУ
1.2. Стан утримання території						
1.2.1	Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця.	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 1, пункт 1.1 ППБУ
1.2.2	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння завжди вільні, утримуватися справними, взимку очищаються від снігу.	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 1, пункт 1.3 ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.2.3	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захищені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництво та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів.				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 1, пункт 1.4 ППБУ
1.2.4	На території об'єкта забезпечено освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 1, пункт 1.10 ППБУ
1.2.5	На території об'єкта площею понад 3 га на в'їздах (виїздах) встановлені схеми території, в яких вказано розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під'їздів пожежних автомобілів до них.				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 1, пункт 1.15 ППБУ
1.3. Стан утримання будівель, приміщень та споруд						
1.3.1	Усі будинки, приміщення і споруди своєчасно очищаються від горючого сміття та відходів виробництва.	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.1 ППБУ
1.3.2	Нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення та капітальний ремонт приміщень, будинків і споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку.				+	стаття 20, 57 КЦЗУ, розділ II, пункт 21 ППБУ
1.3.3	Тип заповнення прорізів у протипожежних перешкодах відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані.				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.3 ППБУ
1.3.4	Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, піддаються вогнезахисному оброблянню, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелажів.			+		стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.5 ППБУ
1.3.5	Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки а також клас зони.			+		стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.9 ППБУ
1.3.6	Горючі гази, ЛЗР і ГР, вибухові речовини, балони з газами та інші речовини і матеріали, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку, зберігаються у приміщеннях, розташованих біля зовнішніх стін верхніх поверхів.				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.10 ППБУ
1.3.7	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.11 ППБУ
1.3.8	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.12 ППБУ
1.3.9	Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.15 ППБУ
1.3.10	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.16 ППБУ
1.3.11	Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.21 ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	призначення залах з масовим перебуванням людей, а також на трибунах не перевищує кількості, встановленої будівельними нормами або визначеної розрахунком, виходячи з пропускної спроможності шляхів евакуації					
1.4. Стан утримання шляхів евакуації і виходів						
1.4.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания", ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення", інших будівельних норм за видами будинків та споруд.	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.23 ППБУ
1.4.2	У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого обладнання у приміщеннях забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания", ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення", інших будівельних норм за видами будинків та споруд.	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ III, глава 2, пункт 2.24 ППБУ
1.5. Стан утримання інженерного обладнання						
1.5.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 1, пункти 1.1 та 1.2 ППБУ
1.5.2	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 1, пункт 1.2 ППБУ
1.5.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 1, пункт 1.6 ППБУ
1.5.4	Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяються	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 1, пункт 1.8 ППБУ
1.5.5	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 2 ППБУ
1.5.6	Режим, час та тривалість використання систем опалення відповідає вимогам норм	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 2, пункт 2 ППБУ
1.5.7	Системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря відповідають вимогам ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування".	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 2, пункт 2.18 ППБУ
1.5.8	Стан утримання та використання систем вентиляції і кондиціонування повітря відповідає протипожежним вимогам норм	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 2 ППБУ
1.5.9	Розміщення газових опалювальних котлів, опалювальних апаратів, емнісних газових водонагрівників, газобалонних установок				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 4, пункт 4.1 ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	відповідає протипожежним вимогам будівельних норм щодо газопостачання згідно з ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання" та Правилам безпеки систем газопостачання України, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98).					
1.5.10	Стан утримання та використання систем газового обладнання відповідає протипожежним вимогам				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 4, ППБУ
1.5.11	Пожежні ліфти експлуатуються у відповідності до вимог чинним законодавством.				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ II, пункт 2.36 ППБУ
1.5.12	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ IV, глава 3 ППБУ
1.5.13	Засоби зв'язку, які передбачають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу, в наявності та утримуються відповідно до вимог нормативних документів	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 1, пункти 1.5 та 1.6 ППБУ
1.6. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту						
1.6.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ) відповідно до чинних нормативно-правових актів				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 1 ППБУ
1.6.2	Апаратура й обладнання, що входять до складу АСПЗ, відповідають чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мають сертифікат якості і не мають дефектів				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 1 ППБУ
1.6.3	Усі АСПЗ справні і утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 1 ППБУ
1.6.4	На об'єкті ведеться експлуатаційна документація по АСПЗ відповідно до вимог нормативно-правових актів				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 1 ППБУ
1.6.5	Запас зрошувачів і пожежних сповіщувачів на об'єкті становить не менше 10 % від кількості змонтованих				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 1 ППБУ
1.7. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
1.7.1	Підприємство забезпечене необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів)	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 2 ППБУ
1.7.2	Мережі протипожежного водогону забезпечують потрібні за нормами витрату та напір води. У разі недостатнього напору на об'єкті встановлені насоси, які підвищують тиск у мережі				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 2 ППБУ
1.7.3	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+		стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 2, пункт 2.1 ППБУ
1.7.4	Улаштування внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 2, пункт 2.2 ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.7.5	Пожежні крани укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкриття вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 2, пункт 2.2 ППБУ
1.7.6	Системи внутрішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог та норм				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 2, пункт 2.2 ППБУ
1.8. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогашіння						
1.8.1	На підприємстві створено у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи відомчої пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу			+		стаття 61 КЦЗУ, Типове положення про ВПО,
1.8.2	З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння на підприємстві створено добровільну пожежну охорону			+		стаття 63 КЦЗУ, Порядок функціонування ДПО, розділ II, пункт 12 ППБУ
1.8.3	Членів добровільних ДПД (ДПК), які підлягають обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), застраховано відповідно до вимог нормативно-правових актів			+		стаття 63 КЦЗУ, Порядок функціонування ДПО, розділ II, пункт 12 ППБУ
1.8.4	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки забезпечені первинними засобами пожежогашіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.	+				статті 20, 21 КЦЗУ, розділ V, глава 3, пункт 3.6 ППБУ НАПБ Б.01.008-2004, НАПБ Б.03.001-2004
1.8.5	Пожежна техніка та первинні засоби пожежогашіння експлуатуються та утримуються відповідно до вимог та норм	+				стаття 20 КЦЗУ, розділ V, глава 3 ППБУ НАПБ Б.01.008-2004, НАПБ Б.03.001-2004
1.9. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, виконання окремих робіт						
1.9.1	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ VII, глава 1, ППБУ
1.9.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ VII, глава 2, ППБУ
1.9.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	стаття 20 КЦЗУ, розділ VII, глава 4, ППБУ
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки						
2.1. Наявність на об'єкті в документації, яка регламентує його безпечну експлуатацію і відображає планування заходів цивільного захисту та техногенної безпеки, готовності до ліквідації наслідків аварій та захисту працюючого персоналу і населення, створення постійно діючих комісій						
2.1.1	Наявність розроблених та затверджених наказів, положень, інструкцій, розпоряджень щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснення контролю за їх				+	стаття 20 КЦЗУ, пункт 3 ПТБ,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	додержанням; наявність планів заходів для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; наявність положення про об'єктові аварійно-рятувальні служби					
2.1.2	Спеціальні заходи протиаварійного захисту відповідно до ПЛАС розроблено			+		підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.3	Ведення журналу реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки	+				стаття 40 КЦЗУ, підпункт 4.5.1 ПТБ
2.1.4	Наявність наказу про організацію роботи штабу з ліквідації НС			+		стаття 71 КЦЗУ
2.1.5	Наявність на суб'єкті господарської діяльності інформації від органів, що відповідають за дії з локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, про відсутність або наявність внутрішньої чи зовнішньої безпеки для об'єкта			+		стаття 31 КЦЗУ, підпункт 4.10.1 ПТБ
2.1.6	Здійснення планування та організації евакуаційних заходів на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації, розрахунків укриття персоналу підприємств, установ, організацій			+		стаття 20, 33 КЦЗУ, пункт 4.7 ПТБ
2.1.7	Інформування органів, що відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу			+		підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.8	Наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів, у тому числі кисню			+		підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.9	Наявність фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог цивільного захисту			+		стаття 20 КЦЗУ, пункт 3.1 ПТБ
2.1.10	Наявність ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів		+			пункт 2 Методики ідентифікації ПНО
2.1.11	Наявність паспорта потенційно небезпечного об'єкта				+	пункт 17 Положення про паспортизацію ПНО
2.1.12	Наявність ідентифікації об'єктів підвищеної безпеки суб'єктів господарювання				+	стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
2.1.13	Наявність декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки				+	стаття 20 КЦЗУ, стаття 10 ЗУ № 2245, пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
2.1.14	Наявність розробленого та погодженого відповідно до чинних нормативно-правових актів Плану ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій)				+	стаття 20 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
2.1.15	Наявність штатних працівників (спеціальні підрозділ) цивільної оборони (цивільного захисту) або спеціально призначених осіб з питань надзвичайних ситуацій			+		пункт 2 частини II Положення про ЦО
2.1.16	Впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)				+	стаття 34 КЦЗУ
2.1.17	Наявність планування заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			+		стаття 20 КЦЗУ, підпункти 3.1.1, 4.8.2, 4.10.1, пункт 3.2 ПТБ
2.1.18	Стан поводження (перевезення, зберігання, утилізації, захоронення тощо) небезпечних хімічних речовин та його відповідність вимогам нормативних документів				+	стаття 50 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
2.1.19	Наявність документів щодо створення об'єктового штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та умов для його роботи				+	стаття 71 КЦЗУ
2.1.20	Наявність спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктового рівня та розробленої відповідної документації для її роботи				+	стаття 71 КЦЗУ
2.1.21	Наявність документів про проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна ними внаслідок пожеж та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 4.9.5 ПТБ, пункт 1 Порядку страхування
2.1.22	Наявність Плану реагування на радіаційні аварії (для об'єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними технологіями) та врахування заходів захисту на випадок радіаційних аварій в планах реагування на надзвичайні ситуації (для об'єктів, що можуть опинитися у зонах радіаційного забруднення)				+	стаття 20 КЦЗУ, пункт 4.8.4 ПТБ
2.1.23	Наявність укладеного договору (угоди) про обов'язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами (тільки для об'єктів і територій, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214)				+	стаття 20 КЦЗУ, Перелік об'єктів АРС
2.1.24	Готовність до ліквідації радіаційних аварій згідно з вимогами стандартів, норм і правил захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, наявність режимів радіаційного захисту на об'єктах, які потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення (для об'єктів, які потрапляють у зони радіаційного забруднення від АЕС)				+	стаття 35 КЦЗУ
2.1.25	Наявність схеми оповіщення персоналу, бланків регламентів надання інформації про аварію та повідомлень про надзвичайну ситуацію, Інструкції про порядок дій чергового диспетчера у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій) і надзвичайних ситуацій, виконання вимог техногенної безпеки та посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту диспетчерської служби підприємства у диспетчера об'єктів	+				підпункт 4.4.9 ПТБ
2.1.26	Наявність та готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)			+		стаття 32 КЦЗУ, пункт 4.6 ПТБ
2.1.27	Наявність на захисній споруді документації, яка підтверджує її відповідність вимогам техногенної безпеки та цивільного захисту: Паспорт захисної споруди; Опис обладнання та майна; Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою відключаючих пристроїв; Журнал перевірки стану захисної споруди; План захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації; План приведення захисної споруди у готовність Інструкції з експлуатації				+	стаття 20, 32 КЦЗУ, підпункт 4.6.5 ПТБ Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	<p>фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання; Правила користування приладами (копіюються або використовуються формуляри приладів); Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання; Інструкція з обслуговування ДЕС; Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС; Журнал обліку роботи ДЕС; Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації і підпору повітря; Формуляр фільтровентиляційного агрегату; Порядок провітрювання захисної споруди; Щорічний акт огляду санепідстанцією емностей для питної води; Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання) з вказівкою вмикаючих пристроїв; Список сигналів оповіщення цивільної оборони; Список телефонів міста, району, підприємства; Щоквартальна довідка про перевірку захисної споруди на герметичність; Правила поведінки у захисній споруді; Список особового складу формування з обслуговування споруди, його функціональні обов'язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони; Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту; Проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах</p>					
2.2. Організація та стан навчання персоналу на підприємствах, в установах та організаціях діям у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій						
2.2.1	Наявність інформаційно-довідкових куточків щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті	+				стаття 40 КЦЗУ
2.2.2	Наявність посвідчення встановленого зразка про проходження функціонального навчання відповідними категоріями осіб		+			п. 10, дод. 1 Порядок проведення навчання
2.2.3	Наявність розпорядчого акта про проведення занять за тематикою спеціальних програм підготовки населення на підприємствах, в установах і організаціях на рік та його відповідність вимогам нормативно-правових документів			+		стаття 39 КЦЗУ, підпункт 4.5.2 ПТБ
2.2.4	Наявність розроблених і затверджених положень підприємства про навчання з питань охорони праці, а також формування плану-графіка проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники	+				стаття 40 КЦЗУ
2.2.5	Наявність Планів взаємодії з ліквідації НС у разі виникнення надзвичайної ситуації на інших об'єктах і територіях	+				стаття 71 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
2.3. Забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту						
2.3.1	Наявність документів з організації видачі засобів індивідуального захисту працівникам та особовому складу невоєнізованих формувань цивільної оборони (цивільного захисту)				+	ст. 20, 35 КЦЗУ пункт 1 Порядку забезпечення
2.3.2	Технічний стан засобів радіаційного та хімічного захисту задовільний. Терміни використання засобів індивідуального захисту дотримуються				+	ст. 20, 35 КЦЗУ, пункт 4.3 ПТБ, пункт 14 Порядку забезпечення
2.3.3	Стан обладнання та утримання пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту відповідає вимогам нормативних документів				+	стаття 35 КЦЗУ, пункт 4.3 ПТБ
2.3.4	Готовність до виконання покладених на них завдань адміністрації пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту				+	стаття 20 КЦЗУ, пункт 4.3 ПТБ, пункт 13 Порядок забезпечення
2.4. Забезпечення безпечної експлуатації об'єктів та створення умов для ліквідації надзвичайної ситуації						
2.4.1	Наявність на об'єктах підвищеної небезпеки об'єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків			+		стаття. 35 КЦЗУ, пункт 4.2 ПТБ, пункт 4 Порядку створення матеріальних резервів
2.4.2	Упровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, її експлуатація та обслуговування відповідно до вимог нормативних документів та технічний стан			+		стаття 53 КЦЗУ
2.4.3	Наявність показників (попереджувальні знаки, інформаційні табло тощо) для інформування населення про небезпеку у будинках підприємства та на території, яка безпосередньо загрожує населенню, від потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки та небезпечних територій			+		стаття 31 КЦЗУ, підпункт 4.4.13 ПТБ
2.4.4.	Відповідність заходів техногенної безпеки на об'єктах різного призначення вимогам нормативних документів			+		стаття 20, 50 КЦЗУ, розділ 4 ПТБ
2.5. Стан готовності органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил						
2.5.1	Готовність органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб об'єктів до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			+		стаття 23 КЦЗУ, пункт 3.3 ПТБ, пункт 2.5 Порядку атестації АРС
2.5.2	Наявність створеної відповідно до законодавства аварійно-рятувальної служби, аварійно-рятувальної техніки та необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази				+	ст.23 КЦЗУ, пункт 3.3, підпункти 3.1.1, 4.4.12 ПТБ
2.5.3	Наявність впроваджених засобів зв'язку та іншого обладнання, необхідного для роботи аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб, їх утримання у робочому стані і використання за призначенням	+				ст. 23 КЦЗУ, підпункти 3.1.1, 4.6.2 ПТБ

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1	стаття 18,20, розділ II пункт 16	КЦЗУ ППБУ	Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"
2	стаття 20, розділ II, пункт 8	КЦЗУ ППБУ	Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
3	статті 20, 21, розділ V, глава 3, пункт 3.6	КЦЗУ ППБУ НАПБ Б.01.008-2004, НАПБ Б.03.001-2004	Пожежні щити не доукомплектовані протипожежним інвентарем
4	пункт 2	Методики ідентифікації ПНО	Не проведена ідентифікація об'єкта
5	п. 10, дод. 1 Порядок проведення навчання		Не в наявності посвідчення встановленого зразка про проходження функціонального навчання відповідними категоріями осіб

* Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено					частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина 12 статті 4 ЗУ № 877, наказ № 18
5	Під час позапланової перевірки з'ясовувалися					частина 1 статті 6

	лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					ЗУ № 877
--	---	--	--	--	--	----------

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

провідний інспектор
 Барвінківського РС ГУ ДСНС
 України у Харківській області
 капітан служби цз

(посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____

(посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____

(посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

директор _____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____

(посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____

Примірник цього акта перевірки отримано «06» 04 2018 р.:

директор _____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____

(посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	КЦЗУ	«Кодекс цивільного захисту України»	Кодекс	Від 02.10.2012 № 5403 – VI
1.2	ЗУ № 877	«Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	Від 05.04.2007 № 877 – V
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	Від 18.01.2001 № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	Від 14.01.1998 № 15/98 – ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	Ступінь ризику ТтаПБ	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 29.02.2012 № 306
2.2	Типове положення про ВПО	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 09.01.2014 № 5
2.3	Порядок функціонування ДПО	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 17.07.2013 № 564
2.4	Порядок страхування	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 16.11.2002 № 1788
2.5	Порядок забезпечення	Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 19.08.2002 № 1200
2.6	Перелік об'єктів АРС	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 04.08.2000 № 1214
2.7	Порядок створення	Порядок створення і використання	Постанова Кабінету	Від 29.03.2001 №

	матеріальних резервів	матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Міністрів України	308
2.8	Порядок проведення навчання	Про затвердження порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 23.11.2013 ПКМУ № 819
2.9	Порядок ідентифікації та декларування ОПН	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	Від 11.07.2002 № 956
3	Нормативно-правові акти міністерства			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	Від 02.04.2004 №151, зарєстрований у Мін'юсті України 29.04.2004 за № 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	Від 30.12.2014 №1417, зарєстрований у Мін'юсті України 05.03.2015 за № 252/26697
3.3	НАПБ Б.01.008-2004	Правила експлуатації вогнегасників	Наказ МНС України	Від 02.04.2004 №152, зарєстрований у Мін'юсті України 29.04.2004 за № 555/9154
3.4	Типове положення про ПТК	Типове положення про пожежно-технічну комісію	Наказ МНС України	Від 20.05.2009 №347, зарєстрований у Мін'юсті України 20.07.2009 за № 658/16674
3.5	Методика ідентифікації ПНО	Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС України	Від 23.02.2006 № 98, зарєстрований у Мін'юсті України 20.03.2006 за № 286/12160
3.6	Правила улаштування СРВНС	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	Від 15.05.2006 № 288, зарєстрований у Мін'юсті України 05.07.2006 за № 785/12659
3.7	Правила охорони життя на ВО	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	Від 03.12.2001 № 272, зарєстрований у Мін'юсті України 01.02.2002 за № 95/6383
3.8	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях,	Наказ МНС України	Від 15.08.2007 № 557, зарєстрований у

		установах та на небезпечних територіях		Мін'юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273
3.9	Порядок атестації АРС	Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників	Наказ МНС України	Від 19.06.2003 № 201, зарєєстрований у Мін'юсті України 24.07.2003 за № 640/7961
3.10	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	Від 09.10.2006 Наказ №653, зарєєстрований у Мін'юсті України 02.10.2006 за № 1180/13054