



и. Талалай М.Ю.

Заступник  
секції до  
Ав. Сев. Кален  
ДСНС України  
все виконаємо до  
сер. квітня не пізніше  
12.04.18

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Балаклійський районний відділ

пров. Абрикосовий, 6, м. Балаклія, Харківська область, 64200, тел./факс (05749) 2 30 05

Web: <http://www.kharkiv.mns.gov.ua> код ЄДРПОУ 38631015 E-mail: Sgpc42@kharkiv.mns.gov.ua

АКТ N 28

складений за результатами проведення планової перевірки щодо  
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного  
захисту, техногенної та пожежної безпеки

Довгалівської ЗОШ І-ІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області

Харківська область, Балаклійський район, с. Довгалівка, вул. Донецька, 38

(код/інструкційні дані запису суб'єкта господарювання - юридичної особи/та/або фізичної особи/фізичного підприємця) або підприємця

№/а та/або банківський промисловий фізичної особи - підприємця

ідентифікаційний код юридичної особи 25457404

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Харківська область, Балаклійський район, с. Довгалівка, вул. Донецька, 38, тел./факс: (05749) 3-16-35,

e-mail: dovgalivschoo@ukr.net

(місцезнаходження/адреса проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Довгалівську ЗОШ І-ІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Балаклійський район, с. Довгалівка, вул. Донецька, 38

(назва об'єкта перевірки (об'єкта), адреса (адреса) об'єкта)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: будівлі, приміщення, споруди, що перебувають у власності (користуванні) установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (їх територіальних органів), місцевих державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки

Тип здійсненої перевірки

Наказ від 02 квітня 2018 року N 65,  
виданий Балаклійським РВ ГУ ДСНС України у Харківській області  
Посвідчення на перевірку від 03 квітня 2018 року N 29

планова;  
 позапланова

Строк проведення перевірки: 4 діб

Початок перевірки					Завершення перевірки				
04	04	2018	09	00	10	04	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Балаклійський районний відділ Головного управління ДСНС України у Харківській області;  
головний інспектор Балаклійського районного відділу Головного управління ДСНС України у Харківській області старший лейтенант служби цивільного захисту Талалай Максим Юрійович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємця: директор Довгалівської ЗОШ І-ІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області Фещук Лілія Василівна

інші особи:  
(імена, прізвища, посади тощо)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
+ була у період з 10.04.2017 р. по 28.04.2017 р.	+ була у період з 06.11.2017 р. по 10.11.2017 р.
Акт перевірки від 28.04.2017 р. N 50	Акт перевірки від 10.11.2017 р. N 296
Розпорядчий документ від _____	Розпорядчий документ від _____
N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	Так				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			НВ		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	Так				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам	Так				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Так				пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	Так				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Так				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		Ні			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території		Ні			пункти 1.1 - 1.21 глав 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		Ні			пункти 2.1 - 2.22 глав 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	Так				пункти 2.23 - 2.27 глав 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	Так				пункти 1.1 - 1.24 глав 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	Так				пункти 2.1 - 2.18 глав 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	Так				пункти 2.18 - 2.27 глав 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	Так				пункти 4.1 - 4.4 глав 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	Так				пункти 3.1 - 3.5 глав 3 розділу IV ППБУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами автоматичного розкриття та опускання аварійних дверей)		Ні			пункти 1.1 - 1.6 глав 1 розділу V ППБУ

людей, системами протипожежного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		
10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	НІ	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>		
11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	Так	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	НВ	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>		
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	НВ	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	НВ	розділ VII ППБУ
14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	НВ	пункт 2.1 розділу II ППБУ
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДЕН В.1.1-7
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДЕН В.1.1-7
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДЕН В.1.1-7
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДЕН В.1.1-7
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежнорятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДЕН В.1.1-7
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДЕН В.1.1-7

**Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

<p>1. Проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</p>	<p>НВ</p>	<p>об'єкти, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПІКМУ N 6, підпункт 1.9 ДЕН В.1.2-4-2006</p>
<p>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПІКМУ N 956</p>
<p>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПІКМУ N 956</p>
<p>4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПІКМУ N 1700, пункт 4.9.5 ПТЕ</p>
<p>5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</p>
<p>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</p>	<p>НІ</p>	<p>пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПІКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТЕ</p>
<p>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну Так поведінку населення у разі виникнення аварії</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</p>
<p>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частини 9 статті 33 КЦЗУ</p>
<p>9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та Так необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПІКМУ N 787</p>
<p>10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики організування</p>
<p>11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, Так у тому числі правилам техногенної безпеки</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПІКМУ N 443, ПІКМУ N 444</p>
<p>12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПІКМУ N 444</p>
<p>13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ</p>
<p>14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту</p>	<p>НВ</p>	<p>стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, вокал МНС N 653, пункт 24 ПІКМУ N 253</p>
<p>15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПІКМУ N 308</p>
<p>16. Виведжено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних</p>	<p>НВ</p>	<p>стаття 53 КЦЗУ</p>

Позначення до позначень, використаних у переліку витягів:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
- "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/на об'єкті.

**ОПИС**

**виявлених порушень**

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V, глава 1, пункт 1.2	НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежної безпеки в Україні» - далі НАПБ А.01.001-2014	Навчальний заклад не обладнаний системою протипожежного захисту у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
2.	Розділ III, глава 2, пункт 2.5	НАПБ А.01.001-2014	Дерев'яні елементи горючого покриття покрівлі даху будівлі не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
3.	Розділ IV, глава 1, пункт 1.21	НАПБ А.01.001-2014	Не здійснено перевірку захисту будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".
4.	Розділ V, глава 3, пункт 3.6.	НАПБ А.01.001-2014	Територія об'єкту в повній мірі не забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.
5.	Розділ II, пункт 16	НАПБ А.01.001-2014	Посадові особи та працівники не проходили навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
6.	Розділ II, пункт 22, стаття 2	НАПБ А.01.001-2014, КЦЗУ	Допускається експлуатація приміщень та будівлі з наявними на них порушеннями вимог норм і правил пожежної безпеки, які знижують рівень пожежної безпеки, встановлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкту.
7.	Стаття 30	КЦЗУ	Не виконуються в повному обсязі вимоги, щодо створення і функціонування об'єктової системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, які визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту».
8.	Статті 19, 20, пункти 4.3, 4.6	КЦЗУ, ПТБ, ПКМУ N 1200	Працівників закладу та учнів не забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання.

**ПЕРЕЛІК**

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так Ні НВ НПІ	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+	частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+	частина п'ята статті 7, абзаці третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+	частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+	частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:

Головний інспектор Балаклійського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області старший лейтенант служби цивільного захисту

Талалай Максим Юрійович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор Довгалівської ЗОШ І-ІІ ступенів Балаклійської РР Харківської області



Фещук Лілія Василівна

Примірник цього акта перевірки отримано «10»

Директор Довгалівської ЗОШ І-ІІ ступенів Балаклійської РР Харківської області

Фещук Лілія Василівна

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК**

**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	1.1 ЗУ N 877	Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V

	господарської діяльності"			
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпечності"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 1598	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2		<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>		
2.1	ПКМУ N 916	Правила адміністративної та облікової об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від проведення господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 жовтня 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 364	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 364
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціальних служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, допоміжного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за примичним органом управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про систему державної системи цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3		<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>		
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнестійкості	Наказ МНС України	від 03 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мінюсті України квітня 2004 р. за N 5549153
3.2	ПШБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мінюсті України березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мінюсті України липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мінюсті України жовтня 2002 р. за N 956/383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мінюсті України вересня 2007 р. за N 10060/4273
3.6	Методика прогнозування небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових ХНО	Методика прогнозування несподіваного впливу (випадку) об'єктів і транспортних	Наказ МНС Мінігропотіттех, Мінехонозми, Мінехології	від 27 березня 2001 р. N 738/2641, зареєстрований у Мінюсті України квітня 2001 р. за N 326/517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мінюсті України серпня 2002 р. за N 703/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мінюсті України березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мінюсті України листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єктів будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мінюсті України листопада 2013 р. за N 1988/24520

