



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Харківській області

Краснокутський районний сектор

62002, Харківська область, смт. Краснокутськ, прол. Жолобок, 16А, e-mail: Sgpcb57@kharkiv.mns.gov.ua
 тел. факс (05756) 3-11-79

Акт

№ 23

складений за результатами проведення планової (доцільової) перевірки щодо
 дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
 захисту, техногенної та пожежної безпеки

Краснокутська гімназія імені Героя Радянського Союзу І.Н. Неестерова Краснокутської районної ради
Харківської області

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи (та/або його відокремленого
 підрозділу) або фізлиця,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи: 24330883

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та
 номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку
 відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
 це відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□

Харківська область, Краснокутський район, смт. Краснокутськ, вул. Миру (Леніна), 154а
 (місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса
 електронної пошти)

Перевірено: Краснокутська гімназія імені Героя Радянського Союзу І.Н. Неестерова Краснокутської районної
ради Харківської області, Харківська область, Краснокутський район, смт. Краснокутськ, вул. Миру
(Леніна), 154а

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчий документ щодо здійснення <u>чим</u> перевірки | Тип здійсненої перевірки |
|--|--------------------------|
| Паказ від 25 січня 2018 року № 92, виданий Краснокутським РС | планова |
| ГУ ДСНС України у Харківській області | → непланова |
| Посвідчення на перевірку від 05 лютого 2018 року № 23 | |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 05 | 04 | 2018 | 11 | 00 | 06 | 04 | 2018 | 17 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |
| | | | | | | | | | |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або територіального органу:

Краснокутський РС ГУ ДСНС України у Харківській області
 (найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор Краснокутського РС ГУ ДСНС України у Харківській області старший лейтенант

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

служби цивільного захисту Темнохуд Дмитро Миколайович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємця:

Директор Краснокутська гімназія імені Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова Краснокутської районної

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ради Харківської області Катренко Павло Іванович

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | не було взагалі |
| - була у період з 10 квітня 2017 року по 14 квітня 2017 року | + була у період з 08 листопада 2017 року по 09 листопада 2017 року |
| Акт перевірки від 14 квітня 2017 року № 6 Розпорядчий документ від 14.04.2017 року № 6 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний + | Акт перевірки від 09 листопада 2017 року № 138 |

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | ІП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|--|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | | | | + | пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | | | + | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | | | + | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення висвітлення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам | | | | + | пункти 17 - 19 розділу II ППБУ |
| 2. | У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | + | пункт 9 розділу II ППБУ |
| 3. | Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | | | + | пункт 11 розділу II ППБУ |
| 4. | Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | - | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ |
| 5. | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | | | - | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ |
| 6. | Забезпечено протипожежний стан утримання території | | | | + | пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ |
| 7. | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | | | + | пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ |

| | | |
|--|---|--|
| забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | + | пункти 2.23 - 2.27 глави 2 розділу III ППБУ |
| 9. Стан утримання інженерного об'єкту | | |
| 9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладки та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | + | пункти 1.1 - 1.24 глави I розділу IV ППБУ |
| 9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | + | пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | - | пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | - | пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 Системи каналізації та сміттєвідведення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | | пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматизованих систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | |
| 10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаційним рухом), системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного сигналізувальним, (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | + | пункти 1.1 - 1.6 глави I розділу V ППБУ |
| 10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів. | | пункт 1.4 глави I розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | |
| 11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, засоби зовнішнього оповіщення та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 Улаштування та утримання внутрішньої протипожежного водогону відповідно до вимог будівельних норм, витрати води на внутрішній пожежогасіння та кількість струменів від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу I, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання продукції і грубих кормів | + | пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ 3.01.057-2006/200 |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення пожевих, фарбувальних та будівельних | | розділ VII ППБУ |

| монтажних робіт | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | + | пункт 21 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | + | пункти 1.1 - 1.5 глави I розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | + | пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | + | пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | + | пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7 |

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

| | |
|--|--|
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 19 ДСН В.1.2-4-2006. |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | пункт 3 Порядку ідентифікації поблизу об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | пункт 9 частини першої статті 30 КНЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956 |
| 4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 138, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | пункт 10 частини першої статті 30 пункт 2 частини першої статті 30 КНЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245 |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта цивільним колективного та індивідуального захисту | пункт 2 частини першої статті 40 КНЗУ, ПКМУ N 101, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. Розміщено інформацію про діючі безпечні та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | пункт 3 частини першої статті 40 КНЗУ |
| 8. Організація та забезпечення евакуації населення | пункт 4 частини першої статті 40 КНЗУ, частини 9 статті 33 ЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечення діяльності таких формувань до дій за призначенням | пункт 3 частини першої статті 40 стаття 26 КНЗУ, пункт 3 ПКМУ N 782 |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | пункт 5 частини першої статті 40 КНЗУ, додаток 1 до Інструкції про розумовання аварій 3 частини першої статті 40 ПКМУ, стаття 40 ЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі працівників техногенної безпеки | пункт 11 частини першої статті 40 КНЗУ, пункт 3.6 Порядку ідентифікації небезпечності населення |
| 12. Проведено об'єктові тренувальні і навчальні заняття цивільного захисту | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | + | діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444, пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | + | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | + | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ПКМУ N 775 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність | | + | стаття 53 КЦЗУ |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | + | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|---|---|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта | |
| 1. | розділ V, пункт 1.4 | Правил пожежної безпеки в Україні (далі - ППБУ) | В головному корпусі гімназії не проведено технічне обслуговування системи протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту". |
| 2. | розділ V, пункт 1.2 | ППБУ | Будівлю навчального корпусу №2 не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» |
| 3. | розділ III, пункт 2.5 | ППБУ | Не проведено вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі навчального корпусу №2. |
| 4. | розділ IV, пункт 1.21 | ППБУ | Будівлю навчального корпусу №2 не обладнано системою захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» |

| | | | |
|----|------------------------|------|---|
| 5. | розділ III, пункт 2.23 | ППФУ | В дванадцятому корпусі №2 виходи електричного струму на покрівлю не виконані по закріпленій металевій дротині. |
| 6. | розділ III, пункт 2.3 | ППФУ | В дванадцятому корпусі №2 вихід в товщу будівельної конструкції виконаний без спеціального захисту. |
| 7. | розділ III, пункт 2.23 | ППФУ | В дванадцятому корпусі №2 другі евакуаційні виходи з підвального приміщення через вікна в зоні прийому вантажів захищені металевими решетами. |

ПЕРЕВІРКА

питання щодо здійснення контролю за об'єктом (безвідвідує) і складом осіб, утримуваних на кабінетному перевірці (заповнюється виконавцем контролю за об'єктом або уповноваженою особою)

| N з/п | Питання, що відносяться до об'єкта контролю | Так | Ні | Немає даних | Підстава обґрунтування |
|-------|---|-----|----|-------------|---|
| 1 | Про проведення щоденної перевірки об'єкта господарювання | | | | частина четверта статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 2 | Повідомлення на проведення акту перевірки об'єкта господарювання | | | | частина п'ята статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 3 | Копію повідомлення на перевірці | | | | частина п'ята статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 4 | Після початку здійснення контролю об'єктом (безвідвідує) відповідного журналу | | | | частина шоста статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 5 | Під час проведення контролю об'єктом (безвідвідує) питання, необхідність перевірки об'єкта господарювання | | | | частина п'ята статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо виконання перевірки та складання акта перевірки

| | |
|----|-----------------------------------|
| № | Питання, зауважень або заперечень |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Цей акт перевірки складено у чотирьох примірниках, з яких три примірники вилучено у (осіб) суб'єкта господарювання або відповідно до статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877, а четвертий примірник залишено у матеріалах справи.

Питання щодо складання акта перевірки

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | + | <u>діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444 пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ</u> |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | + | <u>стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253</u> |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | + | <u>пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ПКМУ N 775</u> |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | + | <u>стаття 53 КЦЗУ</u> |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | + | <u>пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах</u> |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|---|---|
| | реквізити форми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акту | |
| 1. | розділ V, пункт 1.4 | Правил пожежної безпеки в Україні (далі - ПНБУ) | В головному корпусі гімназії не проведено технічне обслуговування системи протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту". |
| 2. | розділ V, пункт 1.2 | ПНБУ | Будівлю навчального корпусу №2 не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» |
| 3. | розділ III, пункт 2.5 | ППБУ | Не проведено вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій покрівлі навчального корпусу №2. |
| 4. | розділ IV, пункт 1.21 | ПНБУ | Будівлю навчального корпусу №2 не обладнано системою захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» |

| | | | |
|----|------------------------|------|--|
| 5. | розділ III, пункт 2.23 | ППСУ | Відзначено у корпусі №2 виходи через дахове на покрівлю не захищені по зкритій металевій дроби. |
| 6. | розділ III, пункт 2.3 | ППСУ | Відзначено у корпусі №2 вихід в торговельно-сервісний не захищений встатіжкою (нах дном). |
| 7. | розділ III, пункт 2.23 | ППСУ | У торговельно-сервісній корпусі №2 другі евакуаційні виходи з підвального приміщення через вікна в зоні приймають обладнання металевими сходами. |

ПЕРЕВІРКА

питання щодо здійснення контролю за об'єктом (безпечністю) процесу об'єкта.
Уточнювальні питання перевірки
 (заповнюється після проведення перевірки, якщо виявлені або підозрюються порушення)

| N з/п | Питання, що админіструє контроль з боку суб'єкта господарювання: | Так | Ні | НБ | НЗ | Немає даних визначення об'єкту |
|-------|---|-----|----|----|----|--|
| 1 | Про проведення щорічного берігів суб'єкта господарювання (повідомленням про проведення не пізніше за 10 календарних днів до початку проведення перевірки). | | | | | Частина четверта статті 5 ЗУ від 05 липня 2007 р. N 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки (повідомлення про проведення, що засвідчує результати перевірки, інформативне). | | | | | Частина п'ята статті 7 стаття 10 ЗУ від 05 липня 2007 р. N 877 |
| 3 | Копію посвідчення на проведення перевірки. | | | | | Частина п'ята статті 7 стаття п'ятої та шостої статті 10 ЗУ від 05 липня 2007 р. N 877 |
| 4 | Перед початком перевірки, якщо це необхідно, інформувати про перевірку відповідних органів державного контролю (наприклад, журналу з об'єкту). | | | | | Частина п'ята статті 7 стаття 10 ЗУ від 05 липня 2007 р. N 877 |
| 5 | Під час проведення перевірки, якщо це необхідно, питання, необхідність проведення перевірки в інших місцях об'єкта, з метою перевірки об'єкта (наприклад, перевірки заходів безпеки, перевірки підставою для здійснення такої перевірки). | | | | | Частина п'ята статті 7 стаття 10 ЗУ від 05 липня 2007 р. N 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо виконання перевірки та її результатів (якщо є)

| | |
|---|---------------------------------------|
| № | Пояснення, зауваження або заперечення |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (особі, яку) суб'єкта господарювання або його уповноваженій особі, інший - керівнику підприємства, організації, установи, підприємства або іншої організації, яка здійснює надання послуг (підприємство).

Підписи керівника підприємства (особі, яку) перевіряють:

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Краснокутського РС
ГУ ДСНС України у Харківській області
старший лейтенант служби цивільного захисту
(посада)


(підпис)

Темнохуд Дмитро Миколайович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


Директор Краснокутської гімназії імені Героя
Радянського Союзу І.Н.Нестерова
Краснокутської районної ради Харківської області
(посада)


(підпис)

Катренко Павло Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "06" квітня 2018 року

Директор Краснокутської гімназії імені Героя
Радянського Союзу І.Н.Нестерова
Краснокутської районної ради Харківської області
(посада)


(підпис)

Катренко Павло Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| N з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|-------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | під нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | | | | |
| 1 | | Закони України | | |
| 1.1 | ЗУ N 877 | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" | Закон України | від 05 квітня 2007 р. N 877-V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ N 2245 | "Про об'єкти підвищеної небезпеки" | Закон України | від 18 січня 2001 р. N 2245-III |

| | | | | |
|-----|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1.4 | ЗУ N 15/98 | Про внесення змін до Закону України про ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій | Закон України | від 14 січня 1998 р. N 15/98-ЗР |
| 2 | | Кабінет Міністрів України | | |
| 2.1 | ПКМУ N 956 | Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2002 р. N 956 |
| 2.2 | ПКМУ N 306 | Критерії надання ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. N 306 |
| 2.3 | ПКМУ N 5 | Ліцензійні умови надання ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 9 січня 2014 р. N 5 |
| 2.4 | ПКМУ N 564 | Ліцензійні умови надання ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 7 січня 2013 р. N 564 |
| 2.5 | ПКМУ N 1788 | Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 10 листопада 2011 р. N 1788 |
| 2.6 | ПКМУ N 1200 | Про внесення змін до ліцензійних умов надання ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 червня 2011 р. N 1200 |
| 2.7 | ПКМУ N 1214 | Ліцензійні умови надання ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 14 лютого 2010 р. N 1214 |
| 2.8 | ПКМУ N 775 | Про внесення змін до ліцензійних умов надання ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 березня 2010 р. N 775 |

| | | | | |
|----------|---|--|--------------------------------------|---|
| 2.9 | ПКМУ N 443 | <u>Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 26 червня 2013 р. N 443</u> |
| 2.10 | ПКМУ N 444 | <u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 26 червня 2013 р. N 444</u> |
| 2.11 | ПКМУ N 787 | <u>Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 09 жовтня 2013 р. N 787</u> |
| 2.12 | ПКМУ N 253 | <u>Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 25 березня 2009 р. N 253</u> |
| 2.13 | ПКМУ N 11 | <u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 09 січня 2014 р. N 11</u> |
| 2.14 | ПКМУ N 6 | <u>Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 09 січня 2014 р. N 6</u> |
| 2.15 | ПКМУ N 729 | <u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 02 жовтня 2013 р. N 729</u> |
| 2.16 | ПКМУ N 841 | <u>Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | <u>від 30 жовтня 2013 р. N 841</u> |
| 3 | | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | |
| 3.1 | НАПБ Б.03.001-2004 | <u>Типові норми належності вогнегасників</u> | Наказ МНС України | <u>від 02 квітня 2004 р. N 151,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153 |
| 3.2 | ППБУ | <u>Правила пожежної безпеки в Україні</u> | Наказ МВС України | <u>від 30 грудня 2014 р. N 1417,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697 |
| 3.3 | Правила улаштування систем раннього виявлення | <u>Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх</u> | Наказ МНС України | <u>від 15 травня 2006 р. N 288,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. |

| | | | | |
|------|--|---------------------------------|------------|---|
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Державна служба безпеки України | № 100/2002 | за № 285/12659 від 03 грудня 2002 р. № 272. |
| 3.5 | ПТБ | Державна служба безпеки України | № 100/2007 | від 15 березня 2007 р. № 557. |
| 3.6 | Методика прогнозування ХНО | Державна служба безпеки України | № 100/2004 | від 27 березня 2004 р. № 226/66/122. |
| 3.7 | Методика спостережень | Державна служба безпеки України | № 100/2004 | від 19 березня 2004 р. № 155. |
| 3.8 | Інструкція з тривалого зберігання | Державна служба безпеки України | № 100/2003 | від 19 грудня 2003 р. № 220. |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Державна служба безпеки України | № 100/2006 | від 22 березня 2006 р. № 222. |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | Державна служба безпеки України | № 100/2004 | від 15 березня 2004 р. № 223. |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії | Державна служба безпеки України | № 100/2004 | від 15 березня 2004 р. № 223. |

| | | | | |
|------|------------------------|---|----------------------------|---|
| 3.12 | ДБН В.1.1-7-2002 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України | за N 720/9319 від 03 грудня 2002 р. N 88 |
| 3.13 | ДБН В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. N 274 |
| 3.14 | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зарєєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580 |