



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ВАЛКІВСЬКИЙ РВ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

63002, Харківська область, м. Валки, вул. Перемоги 1, тел./факс: 057-53-5-14-05

(найменування, місцезнаходження та телефони органу державного нагляду, структурного підрозділу)

Акт
N 25

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ФО-П Чикалов Андрій Анатолійович, Харківська область, Валківський район, с. Мічуринське, вул. Жовтнева, 41.

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган), 3015913859

Харківська область, Валківський район, с. Мічуринське, вул. Жовтнева, 41.

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено ФО-П Чикалов Андрій Анатолійович, Харківська область, м. Валки, пл. Центральна, 3
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки середній

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 03.04.2018 р. N 87, виданий ГУ ДСНС України у Харківській області	планова; +позапланова
Посвідчення на перевірку від 16.04.2018 р. N 47	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
16	04	2018	10	00	17	04	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Валківський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор Валківського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області Дорошенко

Володимир Сергійович, провідним інспектором Валківського РВ ГУ ДСНС України у

Харківській області Варга Олександром Федоровичем.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємець
фізичною особою-підприємцем Чикалов Андрій Анатолійович
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
не було взагалі	не було взагалі
була у період з 01.04.2016 р. по 14.04.2016 р.	була у період з __.__.20__ р. по __.__.20__ р.
Довідка перевірки від 14.04.2016 р. N27	Довідка перевірки від __.__.20__ р. N __
Розпорядчий документ від 14.04.2016р.	Розпорядчий документ від __.__.20__ р.
N 19 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний +	N виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний +

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам			+		<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території						

7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				<u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			<u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+		<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			+	<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			+	<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+	<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+	<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+		<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.			+	<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+		<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+	<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння					
			+		<u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</u>

13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+	<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			+	<u>розділ VII ППБУ</u>
14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+	<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+	<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних			+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7</u>

	робіт відповідають вимогам нормативних документів					
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7</u>
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
	1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				+	<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006</u>
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		<u>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u>
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				+	<u>пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956</u>
	4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				+	<u>пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ</u>
	5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				+	<u>пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</u>
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		<u>пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ</u>
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії				+	<u>пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</u>
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів				+	<u>пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ</u>
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				+	<u>пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</u>

10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	<u>пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування</u>
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+		<u>пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444</u>
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	<u>пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444</u>
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	<u>пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ</u>
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	<u>стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253</u>
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	<u>пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308</u>
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	<u>стаття 53 КЦЗУ</u>
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	<u>пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах</u>

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити	позначення	

	норми (пункт, стаття)	нормативно- правового акта	
1.	Розділ II, п. 16,	«Правила пожежної безпеки в Україні» Затверджені Наказом МВС України № 1417 від 30.12.2014 р. (далі - ППБУ)	Посадовими особами та працівниками не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, а встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
2.	Розділ IV, Глава 1, п. 1.6,	ППБУ	З'єднання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
3.	Розділ IV, Глава 1, п. 1.20,	ППБУ	Не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж електроустановок від короткого замикання.
4.	Розділ IV, Глава 1, п. 1.21	ППБУ	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.
5.	Розділ V, Глава 3, п. 3.11.	ППБУ	Пожежні щити (стенди) не укомплектовані засобами пожежогасіння згідно наступних показників: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломы - 2 шт., сокири - 2 шт.
6.	Розділ V, Глава 3, п. 3.12.	ППБУ	На пожежних щитах (стендах) не вказано їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів. Порядковий номер пожежного щита вказують після літерного індексу «ПЩ».
7.	Розділ V, Глава 2, п. 2.1.	ППБУ	Не проведено випробування працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу на тиск та витрату води з оформленням акта. Випробування водопроводу повинно проводитися також після кожного ремонту, реконструкції або підключення нових споживачів до мережі водопроводу.
8.	Розділ V, Глава 2, п. 2.2.	ППБУ	Пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежними рукавами однакового з ним діаметром та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відключення вентиляції.
9.	Розділ V, Глава 2, п. 2.2.	ППБУ	Пожежні плоскоскладальний рукав не складено в «гармошку» або подвійну скатку, приєднання до крана та ствола і не рідше одного разу не шість місяців розгортати та згортати наново.
10.	Розділ V, Глава 2, п. 2.2.	ППБУ	На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не встановлено літерний індекс «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

11.	Розділ V, Глава 2, п. 2.2.	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів і перевірку на працездатність не рідше одного разу на шість місяців шляхом пуску води з реєстрацією перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
12.	Розділ V, Глава 2, п. 2.1.	ППБУ	Підприємство не забезпечено необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння.
13.	Розділ V, Глава 3, п. 3.18.	ППБУ	Вогнегасникам, які експлуатуються, не присвоєні облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.
14.	Розділ IV, Глава 1, п. 1.18.	ППБУ	В пожежонебезпечних зонах світильники з лампами розжарювання не облаштовані захисним суцільним склом
15.	Розділ V, Глава 3, п. 3.17	ППБУ	Технічне обслуговування вогнегасників не здійснено відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за N 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 "Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги".
16.	Розділ II, п. 8.	ППБУ	Територія об'єкта, а також споруда, приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
17.	Розділ III, Глава 2, п. 2.23.	ППБУ	Кількість евакуаційних виходів з будівлі не виконано відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», інших будівельних норм за видами будинків та споруд.
18.	пункт 2	Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Не проведено ідентифікацію об'єкта господарської діяльності.
	пункт 7	Положення про паспортизацію ПНО	
19.	ст. 20	КЦЗУ	Працівники об'єкта не забезпечені засобами захисту органів дихання.

ПЕРЕЛІК

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауважень не має</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор Валківського РВ ГУ ДСНС України в Х/о
(посада)


(підпис)

Дорошенко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор Валківського РВ ГУ ДСНС України в Х/о
(посада)


(підпис)

Варга О.Ф.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення

аходу:

РОХ

(посада)

[підпис]

(підпис)

Чикашов АА

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "17" квітня 2018 року

РОХ

(посада)

[підпис]

(підпис)

Чикашов АА

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, їй може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788

		<u>аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u>		
2.6	ПКМУ N 1200	<u>Порядок забезпечення населення і працівників формвань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 19 серпня 2002 р. N 1200</u>
2.7	ПКМУ N 1214	<u>Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 04 серпня 2000 р. N 1214</u>
2.8	ПКМУ N 308	<u>Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 29 березня 2001 р. N 308</u>
2.9	ПКМУ N 443	<u>Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 26 червня 2013 р. N 443</u>
2.10	ПКМУ N 444	<u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 26 червня 2013 р. N 444</u>
2.11	ПКМУ N 787	<u>Порядок утворення, завдання та функції формвань цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 жовтня 2013 р. N 787</u>
2.12	ПКМУ N 253	<u>Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 25 березня 2009 р. N 253</u>
2.13	ПКМУ N 11	<u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 січня 2014 р. N 11</u>
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 січня 2014 р. N 6</u>
2.15	ПКМУ N 729	<u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 02 жовтня 2013 р. N 729</u>
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 30 жовтня 2013 р. N 841</u>
2.17	ПКМУ №819	«Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»	Постанова Кабінету Міністрів України	№819 від 23.11.2013 р.
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	<u>Типові норми належності вогнегасників</u>	Наказ МНС України	<u>від 02 квітня 2004 р. N 151,</u> зарєєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	<u>Правила пожежної безпеки в Україні</u>	Наказ МВС України	<u>від 30 грудня 2014 р. N 1417,</u> зарєєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	<u>Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення</u>	Наказ МНС України	<u>від 15 травня 2006 р. N 288,</u> зарєєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони	<u>Правила охорони життя людей на водних</u>	Наказ МНС України	<u>від 03 грудня 2001 р.</u>

	життя людей на водних об'єктах	<u>об'єктах України</u>		<u>№ 272,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	ПТБ	<u>Правила техногенної безпеки в сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u>	Наказ МНС України	<u>від 15 серпня 2007 р. № 557,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	<u>Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u>	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	<u>від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	<u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u>	Наказ МНС України	<u>від 06 серпня 2002 р. № 186,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	<u>Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</u>	Наказ МНС України	<u>від 16 грудня 2002 р. № 330,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони в мирний час</u>	Наказ МНС України	<u>від 9 жовтня 2006 р. № 653,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	<u>Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</u>	Наказ Міністерства оборони України	<u>від 14 листопада 2013 р. № 771,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	<u>План реагування на радіаційні аварії</u>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	<u>від 17 травня 2004 р. № 87/211,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	<u>від 03 грудня 2002 р. № 88</u>
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	<u>від 04 серпня 2006 р. № 274</u>
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	<u>Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</u>	Наказ Мінагрополітики, МНС	<u>від 04 грудня 2006 р. № 730/770,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580
3.15	Методика ідентифікації ПНО	Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС України	Від 23.02.2006 № 98, зареєст. у Мін'юсті України 20.03.2006 за № 286/12160
3.16	Положення про паспортизацію ПНО.	Положення про паспортизацію потенційно небезпечного об'єкта	Наказ МНС України	Від 18.12.2000 № 338, зареєст. у Мін'юсті України 01.09.2005 за № 970/11250