



Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 8, м. Харків, 61013, тел./факс (057) 700 11 20, факс (057) 700 41 44

Web: <http://www.kharkiv.mns.gov.ua> код ЄДРПУ 38631015 E-mail: kharkiv@mns.gov.ua

АКТ № 38

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ТОВ «ФТД», м. Харків, вул. Киргизька, 15

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 33410840

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

м. Харків, вул. Киргизька, 15

Перевірено: ТОВ «ФТД», за адресою: м. Харків, просп. Московський, 199.

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – високий

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. N 83, виданий Головним управлінням ДСНС України у Харківській області	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 13.04.2018 р. N 62	+ позапланова
Строк проведення перевірки 2 робочі дні	

Початок перевірки					Завершення перевірки				
16	04	2018	11	00	17	04	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Харківській області капітан служби цивільного захисту Дорошко Станіслав Володимирович, провідний інспектор Московського РВ у м. Харкові Головного управління ДСНС України у Харківській області майор служби цивільного захисту Краснонос Юрій Миколайович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємець: Головний енергетик ТОВ «ФТД» Коваленко Володимир Вікторович.
інші особи: відсутні.

	протидимового захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання				
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежо-гасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння				
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів		+	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт		+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переноса-щення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів		+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів		+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7

14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій			
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки	+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання	+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням	+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки	+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, дод.1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання	+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для	+	пункт 18 частини першої

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 стаття 53 КЦЗУ
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність	+	
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	пункт 1.2., глава 1, розділ V	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Наказом МВС України 30.12.2014 №1417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року (далі - ППБУ)	Ліфтові холи вантажних ліфтів та вентиляційні камери на всіх поверхах не відокремлені від торгівельних приміщень протипожежними дверима 2-го типу.
2.	Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.3 п. 4.30	КЦЗУ ППБУ ДБН В.1.1-7-2002	Електрощитові на 2, 3, 4, 6 та підвальному поверхах не відокремлені протипожежними дверима 2-го типу.
3.	Стаття 20 Розділ 5 глава 1 п. 1.2 п. 9	КЦЗУ ППБУ ДБН В. 2.5-56:2010	Всі складські приміщення обладнати автоматичною пожежною сигналізацією та системою оповіщення про пожежу.
4.	Стаття 20 Розділ 4 глава 1 п. 1.15	КЦЗУ ППБУ	Апарати відключення вимикачів встановлено не поза межами (ззовні) складських приміщень на негорючих стінах (перегородках) або на окремих опорах. Пропонується з 28.10.2016р.
5.	Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.3 п. 6.6	КЦЗУ ППБУ ДБН В.1.1-7-2002	Виходи на покрівлю зі сходових кліток не виконані через протипожежні двері 2-го типу.
6.	Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п.	КЦЗУ ППБУ	Машинне відділення ліфтів в адміністративній частині будівлі не відокремлені протипожежними

2.3 п.4.30	ДБН В.1.1-7-2002	перегородками 1-го типу.
7. Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.23	КЦЗУ ППБУ	Висоту шляху евакуації на 5-му, 9-му поверхах в адміністративній частині будівлі сходової клітини виконано менш ніж 2,0 м.
8. Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	В адміністративній частині будівлі на 4, 6, 8 поверхах ширину шляхів евакуації по коридору виконано менш ніж 1 м з урахуванням відчинених дверей в коридор з 2-х сторін.
п. 5.28	ДБН В.1.1-7-2002	
9. Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	Сходові клітини, які мають вихід у вестибюль 1-го поверху не відокремлені від приміщень протипожежними перегородками 1-го типу.
п. 5.32	ДБН В.1.1-7-2002	
10. Стаття 20, Розділ 3 глава 2 п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	Сходові клітини не відокремлено від підвального поверху глухою протипожежною перегородкою 1-го типу.
п.5.9	ДБН В.1.1-7-2002	
11. Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.23	КЦЗУ ППБУ	Сходові клітини в осях 6-7 (В-Г), 17-18 (В-Г) не забезпечено виходами безпосередньо назовні.
п.5.44	ДБН В.1.1-7-2002	
12. Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.23 –, п.4.34	КЦЗУ ППБУ	В підвальному поверсі перед ліфтом не виконано протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу.
	ДБН В.1.1-7-2002	
13. Стаття 20 Розділ 5 глава 1	КЦЗУ ППБУ	Виконати в місцях розташування ескалаторів відкриті прорізи у перекритті огородити по периметру протидимовими завісами.
14. Стаття 20 Розділ 3 глава 3 п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	Приміщення, які виходять до торговельних залів в яких розміщений ескалатор не відокремлено протипожежними перегородками 1-го типу.
п. 4.35	ДБН В.1.1-7-2002	
15. Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.3	КЦЗУ ППБУ	В складському приміщенні орендаря «Ельдорадо» конторські приміщення не відокремлено протипожежними перегородками 1-го типу.
16. Стаття 20, Розділ 3 глава 2 п. 2.37 -	КЦЗУ ППБУ	На першому поверсі не встановлені двері, які відділяють приміщення холу від сходової клітини.
17. Стаття 20 Розділ 5 глава 3 п. 3.17	КЦЗУ ППБУ	Не проведено технічне обслуговування всіх вогнегасників.
18. Стаття 20 Розділ 4 глава 1 п. 1.6	КЦЗУ ППБУ	Не виконано з'єднання, відгалуження та окінцювання жил електропроводів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (складське приміщення «Ельдорадо», складські приміщення ТОВ «ФТД», складські приміщення «Чудо маркет»).
19. Стаття 20 Розділ 4 глава 1 п. 1.1	КЦЗУ ППБУ	В електрощитовій зберігаються сторонні предмети (цокольний поверх).
20. Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.4	КЦЗУ ППБУ	Не забезпечено клас вогнестійкості проходок інженерного обладнання через огорожувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості (складське приміщення «Ельдорадо»).
21. Стаття 20	КЦЗУ	Не забезпечено відстань не менше 1 м між

	Розділ 4 глава 1 п. 1.18	ППБУ	розташуванням меблів від електроустаткування та під електрошитами (4-й поверх).
22.	Стаття 20 Розділ 5 глава 2 п. 2.2	КЦЗУ ППБУ	Допускається захарашення меблями доступи до пожежних кран-комплектів (4-й та 5-й поверхи).
23.	Стаття 20 Розділ 5 глава 3 п. 3.6	КЦЗУ ППБУ	Не всі приміщення укомплектовані первинними засобами пожежогасіння - сертифікованими вогнегасниками.
24.	Стаття 20 Розділ 5 глава 2 п. 2.2	КЦЗУ ППБУ	На дверцятах пожежних шафок (5-й поверх) із зовнішнього боку не вказано порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
25.	Стаття 20 Розділ V, глава 3, п. 3.10	КЦЗУ ППБУ	В приміщеннях будівлі переносні вогнегасники не розміщено шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
26.	Стаття 20 Розділ IV, глави 1, п. 1.17,	КЦЗУ ППБУ	В приміщенні охорони (цокольний поверх) електричні розетки (вимикачі) встановлені на горючі основи (конструкції).
27.	Стаття 20 Розділ III, глава 2, пункт 2.37	КЦЗУ ППБУ	Не встановлено пристрої для самозачинення дверей сходових кліток та коридорів.
28.	Стаття 20 Розділ 3 глава 2 п. 2.23	КЦЗУ ППБУ	Висоту проходів в коридорі цокольного поверху виконано менше 2 м.
29.	Стаття 20 Розділ IV, глава 1, пункт 1.16 -	КЦЗУ ППБУ	Електроштити не забезпечено схемою підключення споживачів з пояснювальними написами.
30.	Стаття 20 Розділ IV, глава 1, пункт 1.6	КЦЗУ ППБУ	Відгалужувальні та з'єднувальні коробки не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів (складське приміщення «Ельдорадо»).
31.	Стаття 20 Розділ V, глава 3, пункт 3.11	КЦЗУ ППБУ	Пожежні щити не укомплектовані засобами пожежогасіння.
32.	Стаття 20 Розділ VI, глава 9, пункт 9.1	КЦЗУ ППБУ	Не позначено обмежувальними лініями ширину проходів та місця штабельного зберігання в складських приміщеннях «Чудо маркет».
33.	Стаття 20 Розділ V, глава 1, пункт 1.2	КЦЗУ ППБУ	Не обладнано системами протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією) адміністративні приміщення в складі «Чудо маркет».
34.	Стаття 20 Розділ II, пункт 12	КЦЗУ ППБУ	Не проведено страхування членів добровільно пожежної дружини.
35.	Стаття 20 п. 4.3.3	КЦЗУ ПТВ	Не забезпечено працюючий персонал конкретними видами засобів захисту органів дихання від конкретних видів небезпек об'єкта.
36.	Стаття 20	КЦЗУ	Не забезпечено працівників засобами колективного та індивідуального захисту.
37.	Стаття 20, п. 3.1.1	КЦЗУ ПТВ	Не забезпечено наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів, у тому числі кисню.
38.	Стаття 40	КЦЗУ	Не обладнано інформаційно-довідковий куточок з

39.	Стаття 20 п. 4.4.13	КЦЗУ ПТВ	питань цивільного захисту. Не встановлено по периметру об'єкту вказівники (попереджувальні знаки, інформаційні табло) для інформування населення про небезпеку, яка безпосередньо загрожує населенню.
40.	Стаття 20, 98 п. 3.1.1	КЦЗУ ПТВ	Не створено матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
41.	Стаття 20 п. 4.2.3	КЦЗУ ПТВ	Відсутня номенклатура та обсяги резерву об'єктового рівня.
42.	Стаття 20 п. 4.2.5.	КЦЗУ ПТВ	Відсутній резерв матеріальних цінностей, які мають сертифікат відповідності на весь нормативний термін їх зберігання

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауважень та заперечень не має.</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:


Провідний інспектор відділу
пожежної безпеки управління
запобігання надзвичайним ситуаціям
Головного управління ДСНС України
у Харківській області
капітан служби цивільного захисту
(посада)



(підпис)

Дорожко
Станіслав Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор Московського
РВ у м. Харкові Головного управління
ДСНС України
у Харківській області
майор служби цивільного захисту
(посада)




(підпис)

Краснонос
Юрій Миколайович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Інспектор
(посада)




(підпис)

Завгороднєє В. Ю
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "14" квітня 2018 року

Інспектор
(посада)



(підпис)

Завгороднєє В. Ю
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V

1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	<u>від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI</u>
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	<u>від 18 січня 2001 р. N 2245-III</u>
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	<u>від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР</u>
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	<u>Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 11 липня 2002 р. N 956</u>
2.2	ПКМУ N 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 27 грудня 2017 р. N 1043</u>
2.3	ПКМУ N 5	<u>Типове положення про відомчу пожежну охорону</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 січня 2014 р. N 5</u>
2.4	ПКМУ N 564	<u>Порядок функціонування добровільної пожежної охорони</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 17 липня 2013 р. N 564</u>
2.5	ПКМУ N 1788	<u>Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 16 листопада 2002 р. N 1788</u>
2.6	ПКМУ N 1200	<u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 19 серпня 2002 р. N 1200</u>
2.7	ПКМУ N 763	Про затвердження переліку	Постанова Кабінету	<u>від 26 жовтня</u>

		суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Міністрів України	2016 р. № 763
2.8	ПКМУ N 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті

				України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.4	Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.5	ПТБ	<u>Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u>	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	<u>Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u>	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	<u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u>	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	<u>Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</u>	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</u>	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.11	План реагування на радіаційні аварії	<u>План реагування на радіаційні аварії</u>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-	Державні будівельні норми.	Наказ Мінрегіон	від 31 жовтня

	2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	України	2016 року № 287
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580