



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Богодухівський районний відділ

62103, Харківська область, м. Богодухів, вул. Мєргунова, 8 e-mail: Sgpcch51@kharkiv.mns.gov.ua
тел./факс(037.58) 3-23-86

Акт № 45

складений за результатами проведення планової (запланованої) перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та екологічної безпеки

Богодухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Казка» Богодухівської міської
ради Богодухівського району Харківської області, Харківська область м. Богодухів пров. Робочий, 11а
(назва суб'єкта господарювання (назва підприємства, фізичної особи - підприємця, підприємства, фізичної особи - підприємця, підприємства, фізичної особи - підприємця, підприємства, фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи : 25180664

або реєстраційний номер об'єктові картки платника податку (для фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера об'єктові картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Харківська область м. Богодухів пров. Робочий, 11а

(адреса місця знаходження об'єкта перевірки (адреса підприємства, фізичної особи - підприємця, підприємства, фізичної особи - підприємця, підприємства, фізичної особи - підприємця)

Перевірено: Богодухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Казка»,
Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області, Харківська область
м. Богодухів пров. Робочий, 11а

(адреса об'єкта перевірки (суб'єкта) (адреса підприємства, фізичної особи - підприємця)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від
проведення господарської діяльності у сфері техногенної та екологічної безпеки _____

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки					Тип здійснюваної перевірки				
Наказ від 19.03.2018 року № 96, виданий ГУ ДСНС України у Харківській області					<input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова				
Посвідчення на перевірку від 26.03.2018 року № 33									
Строк проведення перевірки									
Початок перевірки					Завершення перевірки				
23	04	2018	09	00	27	04	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини
Особи, які беруть участь у здійсненні перевірки:									
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу: <u>Богодухівський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області</u> <small>(назва територіального органу ДСНС України)</small>									
Провідний інспектор <u>Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області</u> <u>майор служби цивільного захисту Іванченко Євген Анатолійович</u> <small>(посада, прізвище, ім'я та по батькові)</small>									
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємця: <u>Завідувач Богодухівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Казка»</u> <u>Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області, Мочван Тамара Володимирівна</u> <small>(посада, прізвище, ім'я та по батькові)</small>									
Інші особи: <u>під час проведення перевірки присутні особи</u> <small>(посада, прізвище, ім'я та по батькові)</small>									

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 24.04.2017 р. по 28.04.2017 р. Акт перевірки від 28.04.2017 р. № 35 Розпорядчий документ від 28.04.2017 р. № 35 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 21.11.2017 р. по 22.11.2017 р. Акт перевірки від 22.11.2017 року № 265 Розпорядчий документ від 22.11.2017 р. № 265 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СГБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення анховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території						
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			+		пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.			+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання			
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	-	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння		-	пункт 7 розділу I, пункт 1.2 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів		+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01-057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт		+	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+	пункт 2.1 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежогасіння робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення технічної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій			
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, п. 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-ритуального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, ві, погодив, присутній;

"НІ" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутній;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті;

ОПИС

ВИЯВЛЕНІ Порушення

N уп	Нормативно-правовий акт, в межах якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативного правового акта	
1.	пункт 1.2 глави 1 розділу V	ППБУ	Приміщення приміщення не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДСТУ В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
2.	пункт 1.21 глави 1 розділу IV	ППБУ	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку не виконано відповідно до вих.ст ДСТУ В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будівель і споруд. Умови захисту блискавкозахисту будівель і споруд"
3.	пункт 3.11 глави 3 розділу V	ППБУ	Спеціальний проектний документ не доукомплектований протипожежним інвентарем відповідно до норм
4.	пункт 2.31 глави 2 розділу III	ППБУ	Маяхи евакуації в приміщенні закладу не забезпечено евакуаційним освітленням
5.	пункт 2.1 глави 2 розділу V	ППБУ	Будівлі закладу не забезпечено зовнішнім зливом води для цілей пожежогасіння
6.	пункт 1.16 глави 1 розділу IV	ППБУ	Електроплати не об'єднані схемою підключення споживачів з пояснювальними таблицями
7.	пункт 2.2 глави 2 розділу V	ППБУ	Не проведено розробки внутрішнього протипожежного водопроводу
8.	пункт 2.27 глави 2 розділу III	ППБУ	Двері евакуаційних сходів відкриваються не в напрямку виходу з будівлі (приміщення) закладу (II поверх з кімнат середньої та молодшої груп та об'єднано пожежні сходи)
9.	пункт 2.23 глави 2 розділу III	ППБУ	Не проведено заходи щодо захисту зовнішніх відкритих сходів від обледеніння маршевих просторів, площинах на будівлі закладу
10.	пункт 1.12 глави 1 розділу IV	ППБУ	Допускається ізоляція і закріплення проводів (кабелів) з обмотками з горючих матеріалів до горючим поверхням (конструкції) без відкладання під час руху вогню негорючого матеріалу, що виступає з кожного боку і товщина не менше ніж по 0,01 м в приміщенні тралінні
11.	пункт 1.8 глави 1 розділу IV	ППБУ	Допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі в собі в приміщенні
12.	пункт 3.13 глави 3 розділу V	ППБУ	Не забезпечено захист життєвих комплексних виробів, що розміщені на сцені закладу пожежному щиті від використання не за призначенням
13.	пункт 2.37 глави 2 розділу III	ППБУ	Допускається загроза безпеки шляхів евакуації в приміщеннях спальні груп та першого коридору старшої групи закладу меблями
14.	пункт 2.37 глави 2 розділу III	ППБУ	Допускається загроза безпеки шляхів евакуації коридору кухні електричною

15.	пункт 1.18 глави І розділ ІV	ППБУ	Світильники не забезпечені захисними ковпаками в приміщенні котельні
16.		ПКМУ від 19.08.2002 № 1200 Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу виведених формувань засобами радіаційного та хімічного захисту	Працівників закладу не забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання
17.	пункт 16	ПКМУ від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку з сферою цивільного захисту»	Будівлі та приміщення закладу не обладнано об'єктовою системою оповіщення
18.	пункт 3.1.1 пункт 7 пункт 2	Наказ МНС України № 557 від 15.08.2007 р.; Наказ МНС України від 16.08.2005 р. № 140 Наказ МНС України від 23.02.06 р. № 98	Не проведено ідентифікацію потенційної небезпеки об'єкту
19.	пункт 2.2.5	Наказ МНС України від 09.10.06 р. № 653	Водопостачання для ГРУ не забезпечене від зовнішньої або внутрішньої водопровідної мережі, яка передбачена для умов експлуатації приміщень у мирний час або обладнати місця для розташування переносних баків для питної води з розрахунку 2 л/д на одну особу, що укривається
20.	п. 2.2.5	Наказ МНС України від 09.10.06 р. № 653	Відсутня ємкість резервуара з розрахунку 2 л/д на одну особу, що укривається
21.	пункт 2.2.4	Наказ МНС України від 09.10.06 р. № 653	Трубопроводи каналізації не пофарбовано у чорний колір
22.	пункт 2.6	Наказ МНС України від 09.10.2006 р. № 653	не забезпечено приведення захисної споруди у готовність до прийому осіб, що укриваються, у терміни, які не перевищують 12 годин
23.	пункт 4.6.3. пункт 4.6.5.	Наказ МНС України від 09.10.06 р. № 653	Захисну споруду не забезпечено відповідною документацією
24.	пункт 3.1	Наказ МНС України від 09.10.06 р. № 653	Захисна споруда не укомплектована необхідним майном на розрахункову кількість осіб, що укриваються, відповідно до переліку майна

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Богодухівського РВ
ГУ ДСНС України у Харківській області
майор служби цивільного захисту
(посада)



Ткаченко Євген Анатолійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові, інші уповноважені особи суб'єкта господарювання та/або особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідувач Богодухівського дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 8
«Казка» Богодухівської міської ради
Богодухівського району Харківської області
(посада)



Мовчан Тамара Володимирівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

"27" квітня 2018 року

Завідувач Богодухівського дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 8
«Казка» Богодухівської міської ради
Богодухівського району Харківської області
(посада)



Мовчан Тамара Володимирівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

*Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службу або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306

2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної територіальної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення зборків з метою страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями на об'єктах цивільної небезпеки, а саме: зони пожежовибіркових зборків на об'єктах та об'єктах господарської діяльності, в яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і територій ків формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту за об'єктами індивідуального життєвого приладдямі захисної та хімічної розпізнавально-дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 верпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів на окремих територіях, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для залучення, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки дій за признаками зони цивільного управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення державних надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, складання та функціонування цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних спорядків цивільного захисту (цивільної оборони) для житлових, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів цивільного захисту суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог пасажирсько-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження порядку проведення аварійно-рятувальних дій загрози виникнення або ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841

3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	НАПБ Б.03.001- 2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах, та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозуван ня ХНО	Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінагрополі тики, Мінекономік Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережен	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрег улювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7- 2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4- 2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057- 2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополі тики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580