



**ДСНС України**

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

**Київський районний відділ у м. Харкові**

61070, м. Харків, вул. Зіркова, 52, тел./факс: (057) 315-11-28

**АКТ**

**№ 44**

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

**СПОРТИВНИЙ КЛУБ "АКВА-СПОРТ"-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

**за адресою: 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 7-А**

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

**61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 7-А, тел.: 0577190605**

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: **СПОРТИВНИЙ КЛУБ "АКВА-СПОРТ"-ТОВАРИСТВО З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, розташованого за адресою: м. Харків, вул.  
Астрономічна, 7-А.**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**СЕРЕДНІЙ**

**Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:**

<b>Розпорядчий документи щодо здійснюваної перевірки</b>	<b>Тип здійснюваної перевірки</b>
Наказ від 03.04.2018 року № 87, виданий Головним управлінням ДСНС України у Харківській області;	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 25.04.2018 року № 53	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки					Завершення перевірки				
25	04	2018	10	00	26	04	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Інспектор 27-ДПРЧ м. Харків ГУ ДСНС України у Харківській області лейтенант  
(найменування органу ДСНС України)

служби цивільного захисту Юр'єв Володимир Олександрович;  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємець:

Директор СК «Аква-спорт» ТОВ Вершинін Ігор Павлович  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

не приймали участь

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> р. по <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> р.	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> р. по <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> р.
Акт перевірки від <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> р. № <input type="text" value=""/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/>	Акт перевірки від <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> р. № <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
Розпорядчий документ від <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> № <input type="text" value=""/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/>	Розпорядчий документ від <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> № <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
Виконано <input type="checkbox"/> не виконано <input checked="" type="checkbox"/>	Виконано <input type="checkbox"/> не виконано <input type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ

1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>		+				пункт 9 розділу II ППБУ
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>		+				пункт 11 розділу II ППБУ
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>			+			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>		+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>		+				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>			+			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>			+			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ

	спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів					
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.			+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+				пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти

		застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.2		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7
14.5.6		Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7

**Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>					+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>					+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>					+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної

					небезпеки ПКМУ N 956
<b>4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
<b>5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>		+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
<b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>			+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
<b>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>	+				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
<b>9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням</b>			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
<b>10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
<b>11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки</b>	+				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
<b>12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту</b>			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
<b>13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання</b>			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
<b>14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту</b>			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
<b>15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</b>			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання

					матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
<b>16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність</b>			+		стаття 53 КЦЗУ
<b>17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах</b>			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

## ОПИС

### виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	розділ V, глава 1, пункт 1.2	Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні (далі – ППБУ)	Приміщення спортивного клубу не обладнані системою протипожежного захисту.
2.	розділ V, глава 1, пункт 1.2	ППБУ	Приміщення спортивного клубу не обладнані системою оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей.
3.	розділ VI, глава 12, пункт 12.1	ППБУ	3 приміщень лазень сухого жару ( 3 шт.) та римської бані, що розташовані на другому поверсі будівлі, відсутні другі евакуаційні виходи, що ведуть безпосередньо назовні.
4.	розділ III, глава 2, пункти 2.3, 2.23	ППБУ	Приміщення топочної не відділено від інших приміщень спортивного клубу протипожежними перегородками та дверима з відповідною межею вогнестійкості
5.	розділ III, глава 2, пункт 2.23	ППБУ	Допускається зменшення евакуаційних виходів з приміщень лазень сухого жару (2 шт.), які розташовані на другому поверсі, менші нормативної (менш ніж 0.8 м.).
6.	розділ III, глава 2,	ППБУ	Допускається перепад висоти (поріг) на шляху евакуації з лазні сухого жару та римської бані до чоловічої душової на

	пункт 2.37		другому поверсі будівлі.
7.	розділ II, пункт 21	ППБУ	Будівництво (встановлення) лазень сухого жару ( 3 шт.) та римської бані на другому поверсі будівлі здійснено без затвердженої в установленому порядку проектної документації.
8.	розділ III, глава 2, пункт 2.37	ППБУ	Допускається розташування господарчих приміщень (комори) в сходових клітках будівлі під сходовими маршами на 1-му поверсі.
9.	розділ IV, глава 1, пункт 1.24	ППБУ	Не встановлено сертифіковані протипожежні двері з відповідною межею вогнестійкості в приміщенні електрощитової.
10.	розділ IV, глава 1, пункт 1.17		Допускається встановлення електророзеток на горючі основи (пластик) на шляху евакуації (коридору), що веде з фітнес залу та залу для боротьби.
11.	розділ III, глава 2, пункт 2.37	ППБУ	Допускається захарашування шляху евакуації (коридору), що веде з фітнес залу та залу для боротьби меблями (шафи та стільці).
12.	розділ III, глава 2, пункти 2.17, 2.23	ППБУ	На шляху евакуації (коридору), що ведуть з футбольної роздягальні, фітнес залу та залу для боротьби для оздоблення стін, застосовуються матеріали з невизначеними показниками по горючості, займистості, поширенню полум'я, димоутворювальної здатності та токсичності продуктів горіння.
13.	ст. 57	Кодекс цивільного захисту України (далі – КЦЗУ)	Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
14.	розділ III, глава 2, пункти 2.3, 2.23	ППБУ	В підвальному поверсі, приміщення для персоналу (кабінети) не відділені від технічної частини поверху перегородками та дверима з відповідною межею вогнестійкості.
15.	розділ III, глава 2, пункт 2.3	ППБУ	Стіна, яка прилягає до прибудованої 2-х поверхової будівлі не протипожежна, з відповідною межею вогнестійкості.
16.	розділ III, глава 2, пункт 2.3	ППБУ	Комунікації (вентиляційні труби та канали (шахти) розташовані уздовж стіни, яка прилягають до прибудованої 2-х поверхової будівлі не захищені в протипожежному виконанні з відповідною межею вогнестійкості.
17.	п. 3.1.1 п. 7  п. 2	ПТБ Наказ МНС України від 16.08.2005 № 140 Наказ МНС України від 23.02.06 № 98.	Не проведена ідентифікація потенційної небезпеки об'єкта.
18.	ст. 20	КЦЗУ	Працівники об'єкту не забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту.



## ПЕРЕЛІК

### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

## Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:


Інспектор 27-ДПРЧ м.  
Харків ГУ ДСНС України у  
Харківській області  
(посада)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юр'єв Володимир  
Олександрович  
(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


Директор  
СК «Аква-спорт» ТОВ  
(посада)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вершинін Ігор Павлович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "26" 04 2018 року

  
\_\_\_\_\_  
(посада)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вершинін І.П.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу

### ПЕРЕЛІК

**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки**

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-BP
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306

		пожежної безпеки		
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841

		та природного характеру		
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання,	від 17 травня 2004

	радіаційні аварії		МНС	р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057- 2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580