

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 17.11.2016 р. по 30.11.2016 р. Акт перевірки від 30.11.2016 р. № 515 Розпорядчий документ 20.09.2016 р. № 34 виконаний <input checked="" type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> Акт перевірки від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Розпорядчий документ від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+				пункт 11 розділу II ППБУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			+		пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				

Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку			
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	+	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання			
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	+	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7

	відповідають вимогам нормативних документів				
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій					
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		+		пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+		пункт 4 частини першої статті 20

* Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної безпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної безпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
- "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V, глава 1, пункт 1.2	Наказ МВС України від 30.12.2014 р. №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, (далі – ППБУ)	Приміщення не обладнано автоматичною системою пожежогасіння відповідно ДБН В.2.5 – 56:2014 «Системи протипожежного захисту»
2.	Розділ III, глава 2, пункт 2.23; пункт 9.18	ППБУ; ДБН В.2.2-9-2009	Евакуаційний вихід з підвального поверху не ізольований від приміщень першого поверху протипожежною перегородкою першого типу без прорізів
3.	Розділ V, глава 2, пункт 2.2, підпункт 10	ППБУ	Пожежні кран-комплекти не справні і не доступні для використання.
4.	Розділ IV, глава 2, пункт 2.22;	ППБУ	Транзитні повітроводи підвальних приміщень не забезпечені вогнезатримуючими клапанами в місцях проходження повітроводами протипожежних перешкод. Місця проходження повітроводів не зашпаровані негорючим матеріалом для досягнення нормованої межі вогнестійкості протипожежної перешкоди
5.	Розділ III, глава 2, пункт 2.3; пункт 9.3.6	ППБУ; ДБН В.2.2-9-2009	Двері приміщень комор (із зберіганням горючих матеріалів) та складських приміщень не виконані протипожежними 2-го типу
6.	Розділ III, глава 2, пункт 2.37	ППБУ	Шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші) захищені меблями, обладнанням, різними матеріалами
7.	Розділ III, глава 2, пункт 2.37; п. 9.2.1	ППБУ; ДБН В.2.2-9-2009	Двері евакуаційних виходів з усіх поверхів до сходових кліток не обладнані пристроями для самозачинення
8.	Розділ III, глава 2, пункт 2.5	ППБУ	Дерев'яні конструкції горючих приміщень не піддано вогнезахисному оброблянню
9.	Розділ III, глава 2, пункт 2.37	ППБУ;	У зовнішніх стінах сходових кліток не виконано площу світлових прорізів не менше ніж 1,2 м ² , що повинні відчинятися
10.	пункт 2.23 глава 2 Розділ III, пункт 8.8	ППБУ; ДБН В.2.2-23:2209	Не забезпечено ширину основного евакуаційного проходу в торгівельних залах не менше 2 м.

11.	Розділ V, глава 2, пункт 2.2, підпункт 9	ППБУ	На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не вказані після літерного індексу "ПК" порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
12.	Розділ III, глава 2, пункт 2.32	ППБУ	Не приведено у робочий стан світлові покажчики «ВИХІД»
13.	Розділ V, глава 2, пункт 2.2, підпункт 2	ППБУ	Кран-комплекти не в повному обсязі укомплектовані пожежними стволами
14.	Розділ V, глава 3, пункт 3.6-3.10	ППБУ	Приміщення не забезпечено вогнегасниками сертифікованого зразку у необхідній кількості відповідно до норм належності
15.	пункт 3.1.1; пункт 7; пункт 9	ПТБ; Наказ МНС України від 18.12.2000 р. №338; Наказ МНС України від 23.02.06 р. № 98.	Не проведено ідентифікацію щодо потенційної небезпеки об'єкту
16.	ст. 20	КЦЗУ	Працівників не забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту.
17.	ст. 91	КЦЗУ	Керівний склад об'єкту не пройшов функціональне навчання на курсах цивільного захисту
18.	Розділ V, глава 3, пункт 3.20	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування частини наявних вогнегасників
19.	Розділ I, пункт 7	ППБУ	Допустили експлуатацію (застосування) на об'єкті переносних вогнегасників, що не мають сертифікату відповідності, та які є несертифікованою продукцією
20.	ст. 20 п. 9	КЦЗУ; Наказ МВС України від 11.09.2014 року № 934	Не організовано та не проведено спеціальні об'єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту
21.	п. 17	ПКМУ № 444 від 26.06.2013 р.	Не розроблено графік проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та не узгоджено їх з місцевими органами виконавчої влади та територіальним органом ДСНС України
22.	пп. 5,6	ПКМУ № 444 від 26.06.2013 року	Не проведено навчання персоналу по діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій і аварій на підприємствах, згідно з програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях
23.	ст. 40	КЦЗУ	Не обладнано інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту
24.	Глава 3, Розділ 2, п. 2.12	ППБУ	Допущено використання не за призначенням, захарашення сміттям, сторонніми предметами, горючими матеріалами електрощитової. Не вказано місце зберігання ключів від електрощитової.
25.	Глава 3, Розділ 2, п. 2.30	ППБУ	Зменшено нормативну ширину проходу на сходових площадках та маршах пожежними кран-комплектами
26.	Глава 4, Розділ I, п.	ППБУ	Допущено складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустановки в електрощитовій.

	1.18		
27.	Глава 4, Розділ 1, п. 1.18.	ППБУ	Електроштити не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). Допущено відкрите прокладання електропроводів і кабелів у сходових клітках.
28.	Розділ IV, Глава 1, п.1.24	ППБУ	Приміщення електроштитової відділити протипожежними перешкодами (протипожежними дверима).
29	Глава 5, Розділ 2, п. 2.2.	ППБУ	Не проведена перевірка пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
30	Глава 4, Розділ 1, п. 1.17	ППБУ	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на горючій основі (конструкції).
31	Глава 3, Розділ 2, п. 2.1.	ППБУ	Приміщення і споруди не очищені від горючого сміття.
32	Глава 3, Розділ 2, п. 2.16.	ППБУ	У приміщеннях, де перебувають люди та на сходових клітках грати не виконані у розкритому, розсунутому або роземному стані. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати мають бути відчинені (зняті).
33	Глава 3, Розділ 2, п.2.17	ППБУ	Демонтувати у приміщеннях громадського призначення в яких можливе перебування 50 та більше осіб (торгових залах), горюче опорядження (облицювання) стін та стель.
34	Глава 3, Розділ 2, п. 2.23	ППБУ	Зменшено кількість та розміри евакуаційних виходів з приміщень 4 поверху та на сходовій клітині шляхом встановлення ґрат з виступами та дверним отвором.
35	Глава 3, Розділ 2, п. 2.27	ППБУ	Двері на шляхах евакуації з підвального поверху виконані такими що не відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).
36	Глава 3, Розділ 2, п. 2.27	ППБУ	Допущено зменшення ширини проходів площадок на сходових маршах горючими матеріалами та предметами.
37	Глава 3, Розділ 2, п. 2.37	ППБУ	Допущено улаштування на шляхах евакуації порогів, виступів, горючого оздоблення, сміття що перешкоджає вільній евакуації людей. Шляхи евакуації зашаршені меблями, обладнанням та різними матеріалами. Допущено розміщення у сходових клітках на стінах стелів, вбудованих шаф та інших горючих матеріалів.
38	Глава 5, Розділ 3, п. 3.10	ППБУ	Переносні вогнегасники не розміщені шляхом навішування на вертикальній конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.
39	Глава 5, Розділ 3, п. 3.11.	ППБУ	Не встановлений спеціальний пожежний щит (стенд) для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах.
40	Глава 4, Розділ 1, п. 1.6	ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщеннях, коридорах, підвалі та на сходовій клітині не здійсненні за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
41	Глава 3, Розділ 2, п. 2.37	ППБУ	Допущено улаштування у загальному коридорі 4 поверху комори з горючим матеріалами.
42	Глава 3, Розділ 2, п. 2.23	ППБУ	Допущено застосування горючого облицювання та оздоблення шляхів евакуації 4 поверху.

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			+		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зураженя не має</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Інспектор 1-ДПРЧ
ГУ ДСНС України
у Харківській області
(посада)


_____ (підпис)

Резніков Вячеслав Олександрович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

директор
_____ (посада)


_____ (підпис)

Бондаренко С.А.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "25" 04 2014 року

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1 Закони України				
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2 Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які	Постанова Кабінету	від 04 серпня 2000 р. N

2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3.	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29.04.2004 р. за №554/9153
3.2	ПДБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05.03.2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03.09.2007 р. за №006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Міннарополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України

				10.04.2001 р. за №326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29.08.2002 р. за №708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04.03.2003 р. за №179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02.11.2006 р. за №1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14.11.2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22.11.2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10.06.2004 р. за №720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05.04.2007 р. за N 313/13580