



## ДСНС України

### ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

#### Вовчанський районний відділ

вул. Привокзальна, 30, м. Вовчанськ, Харківська область, 62504, тел./факс (05741) 4 40 01  
Web: <http://www.kharkiv.mns.gov.ua> код ЄДРПОУ 38631015 E-mail: [sgpch47@kharkiv.mns.gov.ua](mailto:sgpch47@kharkiv.mns.gov.ua)

#### Акт №41,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо  
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,  
техногенної та пожежної безпеки

КЗОЗ „Вовчанська центральна районна лікарня”

---

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

62504, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. 1 Травня, 1-а

---

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 02002090,  
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

62504, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. 1 Травня, 1-а

---

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)  
тел.: +380 (5741) 4-24-62

Перевірено: КЗОЗ „Вовчанська центральна районна лікарня” Харківська область,  
м. Вовчанськ, вул. 1 Травня, 1-а

---

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику  
від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

### Загальна інформація про проведення перевірки:

<b>Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки</b>	<b>Тип здійснюваної перевірки</b>
Наказ від 14.05.2018 № 89, виданий Вовчанським РВ ГУ ДСНС України у Харківській області Посвідчення на перевірку від 21.05.2018 № 54	<input type="checkbox"/> планова;  + позапланова

#### Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
21	05	2018	09	00	22	05	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

#### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Вовчанський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор Вовчанського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області  
ст. лейтенант служби цивільного захисту Батулін Едуард Андрійович.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/  
фізична особа-підприємець

Інженер з охорони праці КЗОЗ „Вовчанська ЦРЛ” Харківщенко Ганна Едуардівна,  
фахівець з питань цивільного захисту КЗОЗ „Вовчанська ЦРЛ” Грабар Катерина  
Валентинівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: \_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

#### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період	+ була у період з 28.11.2017 по 07.12.2017 Акт перевірки від 07.12.2017 № 303 Розпорядчий документ від 07.12.2017 № 258 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний +

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки					

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СГБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>			+			пункт 9 розділу II ППБУ
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>		+				пункт 11 розділу II ППБУ
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>				+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>		+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>			+			пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>			+			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>			+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+				пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>				+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>				+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>			+			розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		+			пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у		+			пункт 2 частини першої

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів					статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
	<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>			+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>	+				пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		+			стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	+				пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

### ОПИС виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	розділ III, глава 2, пункт 2.5	ППБУ	Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
2	розділ IV, глава 1 пункт 1.21.	ППБУ	Захист будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
3	ст. 20	Кодексу цивільного захисту України.	Не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту.
4	розділ III, глава 2, п. 2.23	ППБУ	Допускається зменшувати класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій, застосовувати будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки (евакуаційний вихід через кабінет флюорографії).
5	розділ III, глава 2,	ППБУ	Двері на шляхах евакуації з приміщень поліклініки 1-й та 2-й поверхи, дитяче відділення 3-й поверх, хірургічне відділення

	п. 2.27		1-й поверх трьохповерхової будівлі, 1-й поверх п'ятиповерхової будівлі та моргу, не виконані такими щоб відчинялися в напрямку виходу з будівель (приміщень).
6	розділ III, глава 2, п. 2.37	ППБУ	Двері евакуаційного виходу з першого поверху п'ятиповерхової будівлі забиті та не відчиняються.
7	розділ IV, глава 1., п. 1.6	ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів у електророзподільних коробках в приміщеннях гаражів та пральні не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
8	розділ V, п.1.2.	ППБУ	Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"
9	розділ IV, глава 1, пункт 1.17	ППБУ	В приміщеннях флюорографії, денного стаціонару, 2-й поверх поліклініки, електророзетки та вимикачі, встановлені на горючі основи (конструкцію).
10	розділ V, глава 2 пункт 2.2.	ППБУ	Пожежні кран-комплекти в п'ятиповерховій будівлі не приведені у справний стан.
11	розділ V, глава 2, пункт 2.2	ППБУ	Кожен пожежний кран-комплект в п'ятиповерховій будівлі не укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними.
12	розділ V, глава 2, пункт 2.2	ППБУ	В п'ятиповерховій та трьохповерховій будівлі не проведено технічне обслуговування пожежних кранів і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
13	розділ V, глава 2, пункт 2.2.	ППБУ	В п'ятиповерховій будівлі пожежні кран-комплекти не розміщені у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.
14	розділ IV, глава 1, пункт 1.16	ППБУ	Електрощити, групові електрощитки не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
15	розділ VII, глава 1, пункт 1.1.	ППБУ	Тимчасові місця проведення вогневих робіт не забезпечені (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою).
16	розділ III, глава 2, пункт 2.13,	ППБУ	Закладені віконні прорізи підвальних приміщень поліклініки
17	розділ III, глава 1,	ППБУ	Не забезпечено вільний проїзд до будівлі поліклініки.



	пункт 1.3,		
18	розділ III, глава 2, п.2.31	ППБУ	В будівлі поліклініки, сходові клітки, внутрішні відкриті сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
19	розділ IV, глава 1, пункт 1.24	ППБУ	Не заповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитові.
20	розділ V, глава 3, пункт 3.8	ППБУ	Не визначена необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння.
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОЛІКЛІНІКИ, ДРУГОГО ПОВЕРХУ ТРЬОХПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ТА ЧЕТВЕРТОГО ПОВЕРХУ ПЯТИПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ.</b>			
21	п.8.1.	ДБН В.2.5-64:2012	В приміщеннях поліклініки не передбачено улаштування внутрішнього протипожежного водопроводу на пожежегасіння.
22	п.8.13.	ДБН В.1.1-7:2016	В підвальних приміщеннях поліклініки відокремлених між собою протипожежними стінами або перегородками, з приміщеннями, в яких застосовуються або зберігаються горючі речовини та матеріали не передбачено не менше двох вікон з розмірами не менше ніж 0,75 м на 1,2 м. з прямиками
23	розділ V, п.1.2.	ППБУ	Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"
24		ДБН В.1.1-7:2002	Не доведено до мінімальної межі вогнестійкості металеві косоури сходових клітин в будівлі поліклініки
25	п.7.2.7.	ДБН В.1.1-7:2016	Висота та ширина у просвіті евакуаційних виходів не виконана висотою не менше 2 м., а шириною 0,8 м. У разі влаштування на шляхах евакуації двостулкових дверей ширина у просвіті одного із полотен не виконана не менше ніж 0,8 м.
26	п.7.3.6.	ДБН В.1.1-7:2016	Висоту та ширину шляхів евакуації не виконано не меншою ніж 2 м., а їх ширину 1 м.
27	розділ III, глава 2, п. 2.27 п.7.2.9.	ППБУ, ДБН В.1.1-7:2016	Двері на шляхах евакуації під час реконструкції не виконано такими щоб відчинялися в напрямку виходу з будівель (приміщень).
28	п.7.3.5.	ДБН В.1.1-7:2016	Коридори завдовжки понад 60 м не поділені протипожежними перешкодами 2-го типу на ділянці довжиною не більше 60 м.
29	п.5.6.	ДБН В.1.1-7:2016	Не виконано зовнішню поверхню облицювання зовнішніх стін будівель з використанням горючих матеріалів. групи горючості Г1. У Будинках з умовною висотою не більше ніж 26,5 м, у внутрішніх шарах системи зовнішнього облицювання стін Будинку не використовуються матеріали

			груп горючості Г1, Г2.
30	п.7.3.8.	ДБН В.1.1-7:2016	На підлозі по шляхах евакуації не допускати влаштувати перепади висот і виступи, за винятком: а) перепаду висот, на якому влаштовано пандус з ухилом не більше ніж 1:6; б) перепаду висот понад 0,45 м, на якому влаштовані сходи, що мають не менше трьох східців і огороження з поручнями; в) порогів, які влаштовуються в евакуаційних виходах і мають висоту не більше ніж 0,05 м.
31	п.8.1.	ДБН В.1.1-7:2016	На будівлі поліклініки не улаштовані зовнішні пожежні драбини
32	п.8.6.	ДБН В.1.1-7:2016	В будівлі поліклініки виходи через горище на покрівлю не передбачені по закріплених металевих драбинах через двері, вікна або люки з розмірами не менше ніж 0,6 м х 0,8 м. Не влаштовані виходи на горище або покрівлю зі сходових кліток через протипожежні люки 2 типу розмірами не менше ніж 0,6 м х 0,8 м по закріплених вертикальних металевих драбинах.
33	п.8.12.	ДБН В.1.1-7:2016	У будівлі поліклініки не передбачено огороження за периметром покрівлі відповідно до ДСТУ Б В.2.6-49.
34	п.7.3.3.	ДБН В.1.1-7:2016	На шляхах евакуації не допускати застосування будівельних матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г1,В1,Д1,Т2 – для облицювання стін, стель і заповнення в підвісних стелях вестибулів, сходових кліток, ліфтових холів.  Г2,В2,Д2,Т2 – для облицювання стін, стель і заповнення в підвісних стелях коридорів, холів і фойє.  Г2,РП1,Д2,Т2 – для покриттів підлог вестибулів, сходів, сходових кліток, ліфтових холів.  В2,РП2,Д2,Т2 – для покриттів підлог коридорів, холів, фойє.
35	розділ IV, глава 1, пункт 1.24	ППБУ	Не заповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитові.
36	розділ IV, глава 1., п. 1.6	ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщеннях, які реконструюються не здійснити за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
37	Розділ VII, глава 4, пункти 4.6, 4.48	ППБУ	Місця проведення будівельних робіт не забезпечено достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння.
38	розділ VII, глава 1, пункт 1.1.	ППБУ	Посадовою особою відповідальній за пожежну безпеку місць, де проводилися вогневі роботи, не забезпечено перевірку місця проведення цих робіт упродовж двох годин після їх закінчення.
	розділ VII,	ППБУ	Під час проведення вогневих робіт не вживаються заходи,

39	глава 1, пункт 1.1.		які виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежегасіння, (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою)
40	розділ VII, глава 1, п. 1.1.	ППБУ	Особи, які допущені до зварювальних та інших вогневих робіт не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення.
41	розділ III, глава 2, п.2.31	ППБУ	Шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
42	розділ IV, глава 1, пункт 1.18	ППБУ	На другому поверсі трьохповерхової будівлі використовуються пошкоджені розетки та вимикачі.

### Прирадіаційне укриття №77084

43	п. 2.1.2	Наказ МНС N 653 від 09.10.2006р. «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час»	Не встановлені захисно-герметичні двері.
44	п. 2.2.5	Наказ МНС N 653 від 09.10.2006р. «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час»	Не забезпечено ремонт системи вентиляції укриття.
45	п. 2.2.5	Наказ МНС N 653 від 09.10.2006р. «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час»	Не передбачити улаштування промивних прибиралень з відведенням стічних вод у зовнішню каналізаційну мережу.

46	п. 2.5	Наказ МНС N 653 від 09.10.2006р. «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час»	Не комплектувано ПРУ необхідним майном на розрахункову кількість осіб, що укриваються відповідно до передіку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди.
47	п. 2.2.3	Наказ МНС N 653 від 09.10.2006р. «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час»	Не передбачено водопостачання від зовнішньої або внутрішньої водопровідної мережі, яка передбачена для умов експлуатації приміщень у мирний час.
48	п. 4.6.2	Наказу МНС України від 15.08.2007 р. № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Не проведено запас засобів захисту органів дихання.
49	п. 1.2	Наказ МНС N 653 від 09.10.2006р. «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час»	В приміщенні ПРУ не забезпечено двоярусне розміщення нар.

**ПЕРЕЛІК****питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877


**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці****Посадові особи ДСНС України:**

Провідний інспектор Вовчанського РВ  
ГУ ДСНС України у Харківській області  
ст. лейтенант служби цивільного захисту  
(посада)




(підпис)

Батулін Едуард Андрійович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Інженер з охорони праці КЗОЗ  
„Вовчанська ЦРЛ”  
(посада)

14  
  
(підпис)

Харківщенко Ганна Едуардівна  
(прізвище, ім'я та по батькові)


Фахівець з питань цивільного  
захисту КЗОЗ „Вовчанська ЦРЛ”  
(посада)

  
(підпис)

Грабар Катерина Валентинівна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «22» 05 2018 року

Головний лікар КЗОЗ  
„Вовчанська ЦРЛ”  
(посада)

  
(підпис)

Тищенко Костянтин Вікторович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки \_\_\_\_\_

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК**  
**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких**  
**складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
2	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956

		небезпеки		
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214

2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ	Типові норми належності	Наказ МНС України	від 02 квітня



	Б.03.001-2004	вогнегасників		2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України

				10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319

3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4- 2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057- 2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зарєєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580