



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій**  
**у Харківській області**

**Зміївський районний відділ**

вул. Таранівське шосе, За. м. Зміїв, Харківська обл., 63403, тел./факс (05747) 3-38-92,  
 www.kharkiv.mns.gov.ua код ЄДРПОУ 38631015 E-mail: sgpch58@kharkiv.mns.gov.ua.

Акт  
 N 83.

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо**  
**додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного**  
**захисту, техногенної та пожежної безпеки**

КЗ "Першотравневого дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Бірківської сільської ради  
Зміївського району Харківської області

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу або приміщення) та по-  
 батькові місце проживання фізичної особи - підприємця)

за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Першотравневе, вул. Центральна, 7, (юридична  
 адреса: Харківська область, Зміївський район, с. Першотравневе, вул. Центральна, 7.

ідентифікаційний код юридичної особи 34172834

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія  
 та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку  
 відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та  
 повідомили про це відповідний контролюючий орган).

Харківська область, Зміївський район, с. Першотравневе, вул. Центральна, 7  
(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення КЗ "Першотравневого дошкільного навчального  
 закладу (ясла-садок) Бірківської сільської ради Зміївського району Харківської області за адресою:  
 Харківська область, Зміївський район, с. Першотравневе, вул. Центральна, 7

(назва об'єкта перевірки (об'єкти), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від  
 продовження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

**Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки**  
 Наказ від 21.04.2018 року N 77, виданий Зміївським РВ ГУ  
 ДСНС України у Харківській області  
 Повідчення на перевірку від 15.05.2018 року, N 90  
 Строк проведення перевірки

**Тип здійсненої перевірки**  
 планова;  
 позапланова

<b>Початок перевірки</b>					<b>Завершення перевірки</b>				
21	05	2018	09	00	25	05	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:  
 Зміївський районний відділ Головного управління Державної служби України  
(найменування органу ДСНС України)  
 у Харківській області.

Провідний інспектор Зміївського районного відділу Головного управління  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
ДСНС України у Харківській області капітан служби цивільного захисту  
Дроздов Максим Миколайович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична  
особа підприємець  
Завідуюча КЗ "Першотравневого дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Бірківської  
сільської ради Зміївського району Харківської області Долінська Валентина Миколаївна.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Непланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
+ була у період з "18" квітня 2017 року по "24" квітня 2017 року.	+ була у період з "16" листопада 2017 року по "17" листопада 2017 року.
Акт перевірки від "24" квітня 2017 року N 39	Акт перевірки від "17" листопада 2017 року N 332
Розпорядчий документ від 07.04.2017 року N 70 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний +	Розпорядчий документ від 17.11.2017 року N 228 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний -

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НН	Нормативне обґрунтування
-------	----------------------------------	-----	----	----	----	-----------------------------

#### Частина I. Забезпечення пожежної безпеки

##### 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки					пункти 2 - 8, 10 розділу II ПНБУ
1.2	На підприємстві створено СІБ					пункт 14 розділу II ПНБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ					пункт 12 розділу II ПНБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам					пункти 17 - 19 розділу II ПНБУ

##### 2. У будівництві та на виробництві

застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки

пункт 9 розділу II ПНБУ

3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму

пункт 11 розділу II ПНБУ

4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ

5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки

пункти 15, 16, 20 розділу II ПНБУ

<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>	пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ІПББУ
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>	пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ІПББУ
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>	пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ІПББУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>	пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ІПББУ
9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ІПББУ
9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ІПББУ
9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ІПББУ
9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ІПББУ
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ІПББУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ІПББУ
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ІПББУ
10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	пункт 1.4 глави 1 розділу V ІПББУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ІПББУ
11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ІПББУ
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	пункт 2.2 глави 2 розділу V ІПББУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>	пункт 7 розділу I, пункт 1.2 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ІПББУ, статті 61 - 63 КЦЗУ

**13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів**

пункти 8.1.1 - 8.5.18  
В.01.057-2006/200

**14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт**

розділ VII ІНБУ

14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку

пункт 21 розділу II ІНБУ

14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів

пункти 1.1 - 1.5 глави 1  
розділу VII ІНБУ

14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів

пункти 2.1 - 2.28 глави 2  
розділу VII ІНБУ

14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів

пункти 3.1 - 3.9 глави 3  
розділу VII ІНБУ

14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів

пункти 4.1 - 4.48 глави 4  
розділу VII ІНБУ

14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої  
статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 -  
2.19 ДБН В.1.1.-7

14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої  
статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 -  
3.5 ДБН В.1.1.-7

14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої  
статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 -  
4.42 ДБН В.1.1.-7

14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої  
статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 -  
5.54 ДБН В.1.1.-7

14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних

пункт 2 частини першої  
статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 -  
6.16 ДБН В.1.1.-7

документів

14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

## **Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій**

**1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту**

пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006

**2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки**

пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956

**3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки**

пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956

**4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання**

пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 НТБ

**5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки**

пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245

**6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту**

пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 НТБ

**7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії**

пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

**8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів**

пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ

**9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням**

пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787

**10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки**

пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування

**11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки**

пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ

12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту

N 444

пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних

ситуаціях, ПКМУ N 444 пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253

13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту

15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 стаття 53 КЦЗУ

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах

пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутні;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутні;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті.

#### ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	Пункт 1.2, глава 1, розділ V	ШІБУ	Приміщення об'єкту не обладнано системою протипожежного захисту згідно норм належності.
2.	Розділ III, глава 2, пункт 2.5	ШІБУ	Дерев'яні конструкції будівлі харчоблоку не піддані вогнезахисному оброблянню згідно вимог діючого законодавства.
3.	п. 1, Розділ VI	«Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та	Не забезпечено об'єкт необхідною кількістю води для цілей пожежогасіння.

4.	Розділ III, глава 2, пункт 2.28	установ системи освіти України» затверджені наказом МВС України від 15.08.2016 р. № 974 ІШБУ	Не закріплено надійно килими, килимові доріжки й інші покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням людей до підлоги, також вони повинні бути мало безпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворюючу здатність.
5.	Розділ V Глава 3 п. 3.12	ІШБУ	На існуючих пожежних щитах (стендах) не вказано їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
6.	Розділ IV, глава 1, п. 1.6	ІШБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в усіх приміщеннях будівлі не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
7.	Розділ IV, глава 1, п.1.17.	ІШБУ	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на горючі основи (конструкції), не встановлено з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.
8.	Пункт 1.21, глава 1, розділ IV	ІШБУ	Не проведено перевірку захисту будівель від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів.
9.	Пункт 1.20, глава 1, розділ IV	ІШБУ	Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
10.	п.3.1.1  пункт 7	«Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях», затверджені наказом МНС України 15.08.2007 № 557 «Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» Наказ МНС від 16.08.2005 року № 140.	Не проведена ідентифікація потенційно небезпечного об'єкта.

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки**  
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Повідчення на проведення перевірки та службові повідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію повідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких етапа підставою для її здійснення. У повідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			✓		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	Зуважень немає.

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Зміївського  
РВ ГУ ДСНС України  
у Харківській області  
капітан служби цивільного захисту  
(посада)

  
(підпис)

Дроздов Максим Миколайович  
(прізвище, ім'я та по батькові)



Посадовці та/або  
уповноважені особи  
суб'єкта господарювання,  
інші особи, присутні під час  
здійснення заходу:

*Заб. ДНЗ*  
(посада)

*Влас*  
(підпис)

*В. М. Демченко*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "25" травня 2018 року

*Заб. ДНЗ*  
(посада)

*Влас*  
(підпис)

*В. М. Демченко*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або  
уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено від нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1		<b>Закони України</b>		
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2		<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>		
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5

2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2002 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253

	потреб		
2.13 ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14 ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15 ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16 ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841

### **3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи**

3.1 НАНБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мінюсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2 ПШБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3 Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мінюсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4 Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мінюсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5 ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6 Методика прогнозування	Методика прогнозування наслідків вищиву (викиду)	Наказ МНС Міннагрозполітики.	від 27 березня 2001 р. N 73/82.64/122.

ХНО	небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Мінекономіки, Мінекології	зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України від 06 серпня 2002 р. № 186. зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України від 16 грудня 2002 р. № 330. зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захищених споруд	Інструкція щодо утримання захищених споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України від 9 жовтня 2006 р. № 653. зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України від 14 листопада 2013 р. № 771. зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС від 17 травня 2004 р. № 87/211. зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАНБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС від 04 грудня 2006 р. № 730/770. зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580