



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Кегичівський районний сектор

вул. 1-го Травня, 52, смт. Кегичівка, Харківська область, 64003, тел. (05755) 3-10-59, факс (05755) 3-10-59
Web: <http://www.kharkiv.mns.gov.ua> код ЄДРПОУ 38631015 e-mail: Prch16@kharkiv.mns.gov.ua

(найменування, місцезнаходження та телефон органу державного нагляду, структурного підрозділу)

№ 28

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Професійно-технічне училище № 60 смт. Кегичівка Харківської області,
(найменування мігне/нако/жесств/суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або фізичної)

розташований за адресою: 64003, Харківська обл., Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Калинова, 30.
(адреса та по/батьковий місце проживання фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548038
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер запису в ЄДРПОУ фізичних осіб, які перетисли релігійні переконання в установленому порядку відомостями ЄДРПОУ та реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

64003, Харківська обл., Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Калинова, 30.
(місце/нако/жесств/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Професійно-технічне училище №60 смт. Кегичівка Харківської області,
(назва об'єкта перевірки/об'єкта), адреса (адреси) розташування)
розташований за адресою: 64003, Харківська обл., Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Калинова, 30.

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від продовження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки -

Згідно інформації про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 27.04.2018 р. № 65, виданий Кегичівським РС ГУ ДСНС України у Харківській області	+ планова;
Повідомлення на перевірку від 10.05.2018 р. № 16	- позапланова.
Строк проведення перевірки	

Початок перевірки					Завершення перевірки				
15	05	2018	09	00	21	05	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Поводомі особи ДСНС України в цій територіальному органі:
Кегичівський РС ГУ ДСНС України у Харківській області
(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор Свід Віктор Олександрович
(прізвище, прізвище, ім'я та по/батьковий)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємств:

Завідуюча господарством Бойко Лідія Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інженер з охорони праці Ганітюк Валерій Сергійович

інші особи:

Відсутні

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Позапланова	Планова
- не було взагалі	- не було взагалі
+ була у період з 03.04.2017 р. по 24.04.2017 р.	+ була у період з 07.02.2018 р. по 08.02.2018 р.
Акт перевірки від 08.02.2018 р. N 1 Розпорядчий документ від 08.02.2018 р. N 1 виконаний - , не виконаний +	Розпорядчий документ від 24.04.2017 р. №5 виконаний - , не виконаний +

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірок

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НІ	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки					
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки					
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+			пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СДП		+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечено вивчення правил пожежної безпеки та проведення навчальної роботи, спрямованої на здобуття знань працівниками	+			пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки		+		пункт 9 розділу II ППБУ
3	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+			пункт 11 розділу II ППБУ
4	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+	+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6	Забезпечено протипожежний стан утримання територій		+		пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+		пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ

9. Стан утримання інженерних обладнання

- 9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів
- 9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають, प्रतिножжежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів
- 9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають, протиножжежним вимогам норм
- 9.4 Газове обладнання відповідає, протиножжежним вимогам норм
- 9.5 Системи каналізації та емітентів, дренаж відповідають та експлуатуються відповідно до вимог, протиножжежних норм

пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ

пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ

пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ

пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ

пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ

10. Надійність та утримання автоматичних систем протиножжежного захисту, засобів зв'язку

- 10.1 Будівлі, промислені та споруди обладнані автоматичними системами протиножжежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаційним процесом, системами протидимного захисту, системами централізованого пожегостереження) забезпечені засобами зв'язку відповідно до вимог нормативно-правових актів
- 10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.

пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ

пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

11. Надійність та утримання систем протиножжежного водопостачання

- 11.1 Системи, що забезпечують протиножжежного водопостачання, забезпечені постійно відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог
- 11.2 Удальнення та утримання внутрішнього протиножжежного водопостачання, кількість, виліт будівельних витрат води на внутрішнє пожегостереження та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм

пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

12. Надійність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та міської пожежної охорони, пожежної техніки та зварювальних засобів пожегостереження

13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і крупних культур

14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення малярних, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт

- 14.1 Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та

пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ, пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200

розділ VII ППБУ

пункт 21 розділу II ППБУ

	капітальний ремонт приміщень будинків, споруд та їхню частину на підставі проекційної документації, яка затверджена у встановленому порядку		
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні вогнезахисних та інших вогнених робіт відповідно до вимог нормативних документів	+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідно до вимог нормативних документів	+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з застосуванням вибухових та інших надвзривчатих горючих речовин та їх матеріалів відповідно до вимог нормативних документів	+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідно до вимог нормативних документів	+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідно до вимог нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідно до вимог нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідно до вимог нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідно до вимог нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо забезпечення безпеки пожежі та проведення пожежо-рятувальних робіт відповідно до вимог нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідно до вимог нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки

3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання

5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки

6. Забезпечено протипожежні об'єкти заходами колективного та індивідуального захисту

7. Розміщено інформацію проходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії

8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів

9. Створено об'єктної формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням

10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки

11. Здійснено ідентифікацію протипожежних питань цивільного захисту, з тому цілі протипожежній техногенної безпеки

12. Проведено об'єктної тренування і навчання з питань цивільного захисту

13. Забезпечено аварійно-рятувального

пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006

пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956

пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ

пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245

пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4, 3, 4, 6 ПТБ пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ

пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787

пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444

пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444 пункт 12 частини першої

обслуговування суб'єктів господарювання

14. Забезпечено дотримання норм законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захищених споруд цивільного захисту

15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність

17. Забезпечено виконання норм законодавства щодо охорони джерел злив на водних об'єктах

статті 20 та стаття 133 стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 НКМУ N 253

пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, НКМУ N 308 стаття 53 КЦЗУ

пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Позначення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не відноситься до суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень.

№	Позначення-артикуль заст. з/вн	Детальний опис виявленого порушення
1.	пункт 16 розділу ІІІІІЗУ	Посадковій особі та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
2.	пункт 2.5 глави 2 ІІІЗУ розділ ІІІ	Дерев'яні елементи горючого покриття (крокви, літні) не оброблялися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (корпус № 2).
3.	пункт 1.21 глави ІІІЗУ І розділ ІV	Захист будівлі не виконаний від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (корпус № 2).
4.	пункт 1.2 глави І ІІІЗУ розділ V	Будівники, приміщення та споруди не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДІПН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
5.	пункт 2.1 глави 2 ІІІЗУ розділ V	Пожежний резервуар не справний і не утримується таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями.
6.	пункт 2.1 глави 2 ІІІЗУ	Підля місць розташування пожежної водойми не

7.	розділ V пункт 3.13 глави ШІВУ 3 розділ V		встановлені показники. Пожежний шит (стенд) не забезпечує захист вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів.
8.	пункт 1.3 глави ШІВУ розділ VI		Обслуговуючий персонал в пірний час не забезпечений засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятівання людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу (туртожиток).
9.	п. 4.6.2	ШІВ	У ПРУ не організовано зберігання запасів засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин із розрахунку не менше 20% від найбільшої працюючої зміни.
10.	п. 2.2.5, п. 4.6.3		Наказу МВС Вилучено вентиляція з механічним спонуканням у Україні відповідальному ПРУ місткістю більше ніж 50. 09.10.2006 № 653, ШІВ.
11.	п. 2.2.5, п. 4.6.3		Наказу МВС ПРУ не забезпечено встановленням, шляхом обладнання України відповідних для розганування переносних баків для поточної води. 09.10.2006 № з розрахунку 2 л/д на одну особу, що укривається. 653, ШІВ.
12.	п. 2.2.5, п. 4.6.3		Наказу МВС У ПРУ не встановлені проміжні убіральні з відведенням України відсічених воду зовнішню каналізаційну мережу. 09.10.2006 № 653, ШІВ.
13.	п. 2.3.3, п. 4.6.3		Наказу МВС Не забезпечено встановлення місцевих джерел освітлення України відсічених ПРУ від переносних електричних ліхтарів. 09.10.2006 № багумульторних світильників тощо. 653, ШІВ.
14.	п. 2.5, п. 4.6.3		Наказу МВС Не призначено відповідальних осіб, в обов'язки яких України відповідально виключити питання здійснення систематичного 09.10.2006 № контролю за правильним утриманням приміщень, 653, зберіганням захисних пристроїв та інженерно-технічного ШІВ. обслуговування ПРУ.
15.	п. 2.6, п. 4.6.3		Наказу МВС Не призначено та не освітлено місця розганування України відповідальних засобів пожежогасіння, планів евакуації із 09.10.2006 № відповідної споруди. 653, ШІВ.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (заповнюється відповідно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	ШІ	Нормативне обґрунтування
1.	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку		+			частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2.	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що доставляють осіб, що проводять перевірку, надіслані		+			частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня

3. Кошик дослідження на перевірку (далі)

+

2007 р. № 877
частина п'ята
статті 7, абзаци
третій та
шостий статті 10
ЗУ від 05 квітня
2007 р. № 877.

4. Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).

+

частина
дванадцята статті
4 ЗУ від 05 квітня
2007 р. № 877.

5. Під час позапланової перевірки з'ясовується лише ті питання, необхідні для перевірки яких єста підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки.

+

частина перша
статті 6 ЗУ від 05
квітня 2007 р. №
877.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<p><i>Закреслено верстатом. Журнали вироб вивчені при насильстві фінанс суб'єктом!</i></p>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор
(посада)


(підпис)

Свид Віктор Олександрович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені
особи суб'єкта
господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення
заходу:

Завідуюча господарством
(посада)


(підпис)


Бойко Людья Іванівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інженер з охорони праці
(посада)


(підпис)

Ганночка Валерій Сергійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано " 05



2018 року


(посада)


(підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відому підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний ґруф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	Б	В	Г	Д
Закони України				
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗВ	Комісія з питань верифікації документів України Колегія		від 02 жовтня 2012 р. N 5403-V1
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 1598	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 1598-ВР
Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими опінуються ступінь ризику від проведення господарської діяльності та визначається відповідність здійснюваних заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності безпеці	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. N 1013
2.3	ПКМУ N 5	" http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf "	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування лінійної мережі охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обстеження об'єктів підвищеної небезпеки судів та господарств за пилотом, яка може бути занесена до реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, виключення виключеного господарського об'єкта та об'єктів, господарська діяльність на яких може призвести до аварій складових і самостійних тематичного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та екіпажів аварійно-рятувальних служб життєво важливу засобами індивідуального захисту, приладами рятувальної та хімічної розвідки, волюметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які відносяться до станів аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків аварій техногенного і природного	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308

2.9	ПКМУ N 443	Характеру та об'єкта об'єктів	Порядок надання послуг з прийняттям зразків зразків та еталонів вимірювальної одиниці	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444		Порядок здійснення шкідливої діяльності з боку у підприємств, організацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787		Порядок створення спеціальної функції фермування цимчасового характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253		Порядок використання архівних споруд з повільною дією (опішної обороти) для зберігання, зручного та доступу до них	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11		Положення про стану державної системи вимірювальної одиниці	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6		Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням впливу інтелектуально-технічних засобів інтелектуального характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729		Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійно-орієнтованих студій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841		Про затвердження Порядку проведення спеціальних заходів з технічного захисту інформації на підприємствах та організаціях технічного та виробничого характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3			Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	НАПБ К.03.061-2004		Типові норми вогнестійкості конструкцій	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Міністерстві України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ		Правила забезпечення безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Міністерстві України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення		Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення в підприємствах, організаціях та інших підприємствах	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Міністерстві України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на великих об'єктах		Правила охорони життя людей на великих об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Міністерстві України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТВ		Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на безпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Міністерстві України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНВ		Методика прогнозування вогоневипадків у великих об'єктах цивільного захисту	Наказ МНС Мінпрополітики, Мінекономіки, Мінсільгосп	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122

		зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
	зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517	
3.7	Методика способів перевезення, підготовки, розвантаження та збирання об'єктів зони	Наказ МНС України від 06 серпня 2002 р. N 186.
3.8	Інструкція з традиційного збирання	Наказ МНС України від 16 грудня 2002 р. N 330.
3.9	Інструкція щодо утримання державних структур у мирний час	Наказ МНС України від 9 жовтня 2006 р. N 653.
3.10	Принцип технічних умов технічного умов	Наказ Міністерства оборони України від 14 листопада 2013 р. N 771.
3.11	Правила реєстрації та розвантаження об'єктів	Наказ Держатомрегулювання МНС від 17 травня 2004 р. N 87/211.
3.12	ДБН В.1.1-7:2002	Державні будівельні норми. Захист від пожеги. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Наказ Держбуду України від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-1:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні засоби цивільного захисту спеціальної оборони. Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАДН В.01-057:2006. Зін	Правила пожежної безпеки в підприємстві, що є об'єктом спеціальної оборони. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04 грудня 2006 р. N 730/770. зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580