



**ДСНС України**  
**ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ**  
**СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
**БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ**

64200, Харківська обл., м. Балаклія, пров. Абрикосовий, 6, e-mail: Sgpc42@kharkiv.mps.gov.ua  
 тел./факс (05749) 2-30-05

**Акт № 91,**

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо**  
**додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного**  
**захисту, техногенної та пожежної безпеки**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ фірма "ПОСАД"**

*(назва/позначення/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (на/в/вони відрозділено від суб'єкта) або фізичної)*

61142, м. Харків, вул. Владислава Зубенка (Тимурівців), 31а, 0572664502, 0572697794,

*(ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)*

ідентифікаційний код юридичної особи 21229267,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган),

61142, м. Харків, вул. Владислава Зубенка (Тимурівців), 31а, info@posad.com.ua, тел. (0800)500833;

*(адреса/адреси, жилища/міста проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)*

Перевірено: магазин ТОВ фірма «ПОСАД», 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Соборна, 66,

*(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)*

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийняттого ризику під провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – середній.

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

<b>Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки</b> Паказ від 03 квітня 2018 року № 87, виданий ГУ ДСНС України у Харківській області.	<b>Тип здійснюваної перевірки</b> планова, + позапланова
---	--

Повідомлення на перевірку від 25.04.2018 року № 120

Строк проведення перевірки- 2 робочих днів.

Початок перевірки					Звершення перевірки				
23	05	2018	11	30	24	05	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Балаклійський районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у харківській області.

*(найменування органу ДСНС України)*

Заступник начальника Балаклійського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області підполковник служби цивільного захисту Купченко Федір Григорович.

*(посада, прізвище, ім'я та по батькові)*

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / філіцна особа підприємця

Керуюча магазином ТОВ фірма «ПОСАД» Шабета Ірина Володимирівна

*(посада, прізвище, ім'я та по батькові)*

Начальник служби ПБ ТОВ фірма «ПОСАД» Воробієв Федір Олександрович.

інші особи:

*(посада, прізвище, ім'я та по батькові)*

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 21.04.2016р. по 12.05.2016р. Акт перевірки від 12.05.2016р. № 114 Розпорядчий документ від 16.05.2016р. № 114 виконаний +, не виконаний	<input type="checkbox"/> не було взагалі <input type="checkbox"/> була у період з 00.00.0000 по 00.00.0000 Акт перевірки від 00.00.0000 № 0000 Розпорядчий документ від 00.00.0000 № 0000 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	Нв	Нп	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	Так				пункти 2 - 8, 10 розділу II ЦПБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			Нв		пункт 14 розділу II ЦПБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			Нв		пункт 12 розділу II ЦПБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	Так				пункти 17 - 19 розділу II ЦПБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Так				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	Так				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ЦПБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		Ні			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ЦПБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		Ні			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ЦПБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	Так				пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ЦПБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	Так				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ЦПБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним	Так				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ЦПБУ

	документів		
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	Нп	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ШБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	Нп	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	Нп	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	Нп	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	Нп	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	Нп	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	Нп	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	Нп	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7

**Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>	Нп	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ДКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
--	----	--

	вимогам норм		
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		Іп пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	Так	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>			
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	Так	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	Так	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>			
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	Так	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	Нв	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підроздітів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>			
		Нв	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КНЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>			
		Нп	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>			
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проєктної документації, яка затверджена у встановленому порядку	Нп	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	Іп	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних	Нп	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		Нв	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		Нв	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		Нв	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		Нв	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		Нп	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	Так		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	Так		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дії за призначенням		Нв	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		Нв	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	Так		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	Так		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		Нв	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		Нп	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		Нп	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність.

На

резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 стаття 53 КЦЗУ

17. Забезпечено викопання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах

Нп

пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті.

### ОПИС

#### виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	пункт 1.18, глава 1, Розділ IV	НАІБ А01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» - далі по тексту ППБУ	В приміщенні компресорної світильник (патрон з лампою розжарювання) підвищений безпосередньо на струмопровідні проводи.
2.	пункт 2.37, глави 2, розділу III	ППБУ	Шляхи евакуації та евакуаційні проходи в складських приміщеннях захищені обладнанням, різними матеріалами.
3.	пункт 4.11, глави 4, розділу VI	ППБУ	Допускається зберігання товарів у горючій упаковці в приміщеннях складу, які не мають вікопних отворів або спеціальних засобів димовидалення.
4.	пункт 1.2, глави 1, розділу V, статті 20, 30	ППБУ; Кодексу цивільного захисту України; ПКМУ № 733 від 27.09.2017р.	Не впроваджені в повному обсязі технічні засоби по впровадженню об'єктові системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, які визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту».

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення перевірки та складеного акта перевірки**


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Порушення будуть уникнуті.</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи ДСНС України:

Заступник начальника Балаклійського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області  
підполковник служби цивільного захисту



Купчук Федір Григорович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Керунова  
(посада)

[Signature]  
(підпис)

Воробцов Р.Р.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Керунова  
(посада)

[Signature]  
(підпис)

Шадрина Т.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано 24 05 2008 року

Керунова  
(посада)

[Signature]  
(підпис)

Шадрина Т.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

### ПЕРЕЛІК

**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ п/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>Закони України</b>				
1.1	ЗУ N 877	Про основи засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КУЗУ	Кримінальний закон України	Кодакс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	Про об'єкти підвищеної безпеки	Закон України	від 18 січня 2011 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання	Закон України	від 12 січня 1998 р. N 15-98-TR
<b>Постанова Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими здійснюється оцінка ризику від провадження господарської діяльності та визначення підприємств здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технічної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення об'єктових перевірок цивільної оборони в місцях перебування суб'єктів господарювання за законом, які може бути віднесені до об'єктів підвищеної безпеки, виключені з об'єктів підвищеної безпеки та об'єкти господарства діяльність на яких може призвести до аварій і катастроф і аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами цивільного захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і спеціального контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення і осіб у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання технічних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про службу державної системи протиповітряної захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що	Постанова Кабінету Міністрів	від 09 січня 2014 р. N 6



		здійснити суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог спеціально-технічних заходів цивільного захисту	Україна	
2.15	ДКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Госпостанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ДКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі аварій виниклих або викликаних надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Госпостанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
<b>3</b>		<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>		
3.1	ДІАТД Б.03.001-2004	Типові форми повноважень доповісників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мінюсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ДПБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила влаштування залонь раннього виявлення	Правила влаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 10 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мінюсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мінюсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ДПБ	Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на населених територіях	Наказ МНС України	від 13 серпня 2007 р. N 657, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за N 1106/4273
3.6	Методика прогнозування ХНУ	Методика прогнозування іслідків впливу (наслідку) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінпромпільтех, Міннакопівки, Мінзв'язку	від 27 березня 2001 р. N 738/264/122, зареєстрований у Мінюсті України 10 квітня 2001 р. за N 126/5517
3.7	Методика оцінювання	Методика оцінювання щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мінюсті України 29 вересня 2002 р. за N 788/226
3.8	Інструкція з приладної оборони	Інструкція з приладної оборони цивільного та військового захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 430, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7900
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 633, зареєстрований у Мінюсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання захисних умов	Правила надання технічних умов до неженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мінюсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24529
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мінюсті України 10 березня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 04 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ МБІбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	ДІАТД В.01.057-2006/2007	Правила пожежної безпеки з агропромислового комплексу	Наказ Мінпромпільтех, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 736/770, зареєстрований у Мінюсті України 05 квітня 2007 р. за N 315/13589